

Ze dne: 26.01.2023  
Číslo jednací: 023070197031  
Vyřizuje: Olga Krčmářová  
Tel.: 607 301 906  
Datová schránka: 7tdtvt  
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz  
Datum: 26.01.2023

Ing. Radim Doleček  
Radim Doleček  
Švermova č.p. 740  
552 03 Česká Skalice

**Lžovice parc. č. 255/1, 300, 301, 303/1, 303/2, 303/3, 370/2, 371, 378/1, 378/14, 378/15, 378/2, 378/3, 378/4, 378/7, 37 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Labská cyklostezka, úsek Týnec nad Labem – Kolín, studie proveditelnosti (úsek A3a, AB2) - část 02 (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Ing. Radim Doleček, Česká Skalice, Švermova, č.p. 740, 55203

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojkы těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie provozovaných společností Energie AG Kolín a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Petr Sedláček, tel.: 702 238 123, sedlacekml@energiekolin.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

**S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. – Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz - (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s. Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem



**ENERGIE AG** 33  
Kolín a.s.  
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV  
IČ: 47538457 DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová  
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Lžovice parc. č. 255/1, 300, 301, 303/1, 303/2, 303/3, 370/2, 371, 378/1, 378/14, 378/15, 378/2, 378/3, 378/4, 378/7, 378/8, 378/9, 380,

381, 382/1, 382/2, 384/1, 385, 386, 389, 390, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 404, 406, 408, 410, 420, 421, 432, 436/1, 438/1, 438/2, 443/1, 506/1, 506/2, 510, 551, 553/11, 553/12, 553/13, 553/19, 553/20, 553/22, 553/8, 555/2, Veletov parc. č. 500/23, 509/2, 509/5, 510/2, 522/1, 522/3, 527, 545, 546, 547, 548, 583, 586/3, 591, 594/2, 602/1, 607, 609, 610/1, 610/2, 611/1, 621, 939, 941

Přílohy: Mapa\_O23070197031.pdf