

Ze dne: 26.01.2023
Číslo jednací: 023070197029
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdvtve
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 26.01.2023

Ing. Radim Doleček
Radim Doleček
Švermova č.p. 740
552 03 Česká Skalice

Veletov parc. č. 1, 1, 100/1, 107, 108, 112, 113, 116, 117, 122, 125, 132/4, 136, 137/1, 137/2, 14, 141, 144, 145, 148, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Labská cyklostezka, úsek Týnec nad Labem – Kolín, studie proveditelnosti (úsek A4a, AB3, A5, AB4) (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Ing. Radim Doleček, Česká Skalice, Švermova, č.p. 740, 55203

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojkы těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie provozovaných společností Energie AG Kolín a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Petr Sedláček, tel.: 702 238 123, sedlacekml@energiekolin.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. – Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz - (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s. Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem


ENERGIE AG (33)
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Veletov parc. č. 1, 1, 100/1, 107, 108, 112, 113, 116, 117, 122, 125, 132/4, 136, 137/1, 137/2, 14, 141, 144, 145, 148, 161, 197, 198/10, 198/6, 239/17, 239/8, 246, 247/1, 247/3, 262, 263/2, 28/2, 282, 285, 286, 298, 300/2, 301, 302, 303, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320/1, 330/2, 331, 332/3, 358, 359/1, 37/1, 37/2, 37/3, 374, 376/1, 376/2, 376/3, 38, 394, 395, 397/6, 397/7, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 49/2, 50/5, 50/6, 55, 57, 58/1, 58/1, 59, 60, 61/1, 68, 69/1, 72/2, 914/1, 915, 919, 935, 948, 95/1, 95/3, 952, 956, 957/1, 958/1, 958/3, 958/5, 958/6, 971/36, 973, 987, 989, 996

Přílohy: Mapa_O23070197029.pdf