

Postup opravy doškové střechy:

- Všechny demontážní a montážní práce musí probíhat se zřetelem k SHZ a hromosvodu, aby nedošlo k jejich poškození.
- Plošné snesení degradované doškové krytiny vč. zbytků travních drnů na hřebeni.
- Demontáž laťování a závětrných lišt.
- Průzkum a zhodnocení stavu vrchních krokví a fošen na rubu roubené klenby. Očištění povrchu konstrukce, případné odstranění nesoudržných částí, dílčí opravy, ošetření biocidním přípravkem proti houbám a plísním.
- Zesílení (zvýšení) vrchních krokví smrkovým hranoly o průřezu 5 x 10 cm (V x Š), které překryjí jejich horní líc. Tím budou chráněny pro případ průsaku dešťové vody a zároveň dojde ke zvětšení mezery mezi klenbou a krytinou pro vrstvu jílové omazávky i úvazky došků.
- Vymazání spár mezi fošami a nanesení jílové vrstvy (tl. cca 3-5 cm) na rub roubené klenby a boky vrchních krokví. Složení směsi bude obdobné jako u hliněných omítek (směs jílu a písku v poměru 1:1 s příměsí slámové řezanky). Jílová složka bude vybrána s ohledem na možnost zatékání v případě poruch doškové krytiny tak, aby bránila průsaku vody do roubené konstrukce. Z toho samého důvodu bude vrstva omazávky u paty klenby ukončena prknem, jehož vnější hrana vytvoří okapní nos, aby průsaková voda nezatékala do omítek stěn.
- Repase původního laťování a závětrných lišt (výměna poškozených částí), nátěr přípravkem na bázi fermeže a jejich zpětné osazení. Osová vzdálenost latí by se měla pohybovat v rozmezí 35 – 40 cm pro docílení maximálního překrytí vrstev došků a vysoké mocnosti krytiny.
- Pokrývání - tzv. „pošívání“ doškové krytiny: **Došky musí být vyrobeny z kvalitní (pevné, pružné a vyčištěné) žitné slámy, zbavené klasů** (aby se vyloučila hrozba invaze ptáků a hlodavců kvůli nedostatečnému výmlatu). **Stébla v došcích musí dosahovat délky min. 160 cm (delší jsou žádoucí), pro optimální (maximální) překrytí došků v řadách nad sebou.** S výjimkou prvních dvou řad budou plochy střešních rovin pokryty z došků vázaných u oddenků – tzv. „hlaváků“, u kterých konce stébel s ustřiženými klasy směřují dolů a vytváří scelenou plochu. Naopak v došcích prvních dvou řad musí stébla směřovat oddenkem dolů, aby širší a tvrdší konce vytvořily kompaktní okapní hranu. V druhé řadě budou došky vázané u slabších konců (pod ustřiženými klasy) – tzv. „čičáky; a v první řadě vázané uprostřed - tzv. „kalhoty“ („kalhoty“ umožní průběžně udržovat a zastříhávat okapní hranu).
- Současný hřeben z nevhodného travního drnu nahradí 60 cm modřínové šindele, na jednoduché krytí, po jedné řadě na každé straně s přesahem od návětrné (západní)

strany. Šindele budou přibity do smrkových hranolů, případně prken, ukotvených přes doškovou krytinu do příložek na krokvích. (U šindele z modřínu se nepočítá s impregnací ani dodatečným nátěrem.)

Marek Skalický

MLS v Kouřimi, 18. 1. 2024



Fotografie, stav leden 2024.



Fotografie stav září 2023.



Fotografie, stav leden 2024



Fotografie, stav leden 2024