



HZSSX00DTS2H



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav

Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Č. j.: HSKL- 7555-2/2022 - MB
Datum: 31. 8. 2022
Vyřizuje: por. Ing. Michaela Šutová
Tel.: 950 861 232
E-mail: michaela.sutova@sck.izscr.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Atribut Solutions s.r.o.
Nad motolskou nemocnicí
1045/24
169 00 Praha 6
IDDS 3rhnpb5

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice

Místo stavby:

Nová 303, 294 42 Luštěnice
k. ú.: Luštěnice, parc. č. st. 443

Stavebník:

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, IČO 00874736,
Nová 303, 294 42 Luštěnice

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Radek Krýza
ověřil: Ing. Daniel Florián, ČKAIT 0401332
datum: 1/2022

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) obdržel dne 25. 8. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci.

Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice – dodatek č. 1*
vypracoval: *Ing. Radek Krýza,*
ověřil: *neurčeno Ing. Jan Šeliga, ČKAIT 0014567*
datum: 8/2022

Popis stavby:

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu domu seniorů. Dojde k přístavbě dvoupodlažního objektu, který je provozně propojen se stávající budovou. Konstrukční systém přístavby je nehořlavý, požární výška $h = 3,99$ m. Rozšíření objektu je navrženo z vápenopískových cihel se zateplením EPS o tl. 200 mm. V 1NP přístavby se nachází šatna, jídelna s kuchyní, zázemí pro klienty a 4 jednolůžkové pokoje se sociálním zázemím pro klienty. V 2NP se nachází 7 dvoulůžkových pokojů pro klienty a se zázemím, denní místnost a zázemí pro klienty. V přístavbě jsou navrženy dvě chráněné únikové cesty typu A a osobní výtah. Objekt bude vybaven elektrickou požární signalizací, nouzovým osvětlením, vnitřním hydrantem a přenosnými hasicími přístroji.

Předmětem dodatku je změna zásobování vody pro vnitřní hydrantový systém. Pro zásobování vnitřních odběrných míst je zřízena nádrž s vodou vedle objektu, jelikož z veřejného řádu není možné zajistit dostatečný tlak a průtok vody na vnitřní zdroje vody. Nádrž s vodou bude mít minimální objem 10 m^3 vody.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Rozšíření objektu Domov u Anežky, Luštěnice, Dodatek č. 1 a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Rozšíření objektu Domov u Anežky, Luštěnice, Dodatek č. 1, Požárně bezpečnostní řešení:
vypracoval: Ing. Jan Šeliga

ověřil: Ing. Jan Šeliga, ČKAIT 0014567
datum: 08/2022

- Zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě mimořádné události lze objekt využít jako improvizovaný úkryt pro ochranu obyvatelstva nebo pro náhradní ubytování.

Po posouzení předložené dokumentace pro Rozšíření objektu Domov u Anežky, Luštěnice, Dodatek č. 1 v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl pracovník na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS SČK k závěru, že daná dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS SČK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Otisk úředního razítka

plk. Mgr. David Bárta
ředitel územního odboru Mladá Boleslav
úřední osoba