



POŽÁRNÍ HYDRANT DN25 S HADICÍ 32m

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ CÍRKULACE 50°C

POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

POTRUBÍ ZMĚKČENÉ VODY

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNĚ, VE ZDI A POD STROPEM.

- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-PN PN 16 - PN 20.

- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI.

- ROZVODY KUCHYNÍ JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROJEKTU GASTRA.

- POTRUBÍ VČETNÉ TVAROVEK BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ

O TL - 13mm ( do d25)

O TL - 25mm ( od d32)

O TL - 9mm POŽÁRNÍ VODOVOD

- JEDNOTLIVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VAN BUDOÚ PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.

- POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PŘIPOJENO K ZARÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮ ZLEVA Z POHLEDU INSTALATÉRA.

- MIN VZÁLENOSTI PŘÍCHYTEK POTRUBÍ BUDE DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ

d20 - 85cm

d25 - 95cm

d32 - 110mm

d40 - 120cm

d50 - 130cm

d63 - 150mm

Název a místo stavby:

**Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice**

parc.č. st. 443/462/122, k.ú. Luštěnice

ul. Nová 303, Luštěnice

Investor: Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb

část: **D.1.4 a ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE**

zodp. p.: Ing. Daniel Flotrián

výkres: **PŮDORYS 1.NP - VODOVOD**

stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ( DPS)

datum: 07/2022

měřítko: 1:100

paré: číslo výkresu:

**D.1.4.a - 02**