



!!! PŘED ZAŘÁZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY
SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCU
± 0,000 = 1.NP (místní systém) = 208,18 m.n.m. (Bpv)

LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- POTRUBÍ CÍRKULACE 50°C
- 1 NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
S EL. TOPNOU VLOŽKOU
OBJEM TV 445L
VÝKON UT 88 kW
EL. PŘÍKON 6 kW
NAPĚTÍ 400V
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM
OBJEM 25 L
- 3 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
DN 25 - 6m 230V

Sibre s.r.o.	název a místo stavby:			
	Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice ul. Nová 303, Luštěnice			
generální projektant a autoři:	investor:	Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb		
Ing. Raden Krýza	část:	D.1.4 a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
	zodp. p:	Ing. Daniel Florián		
	výkres:	SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV		
	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
datum:	měřitko:	paré:	číslo výkresu:	
07/2022	-		D.1.4.a - 04	