



HZSSX00FF96Q



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Beroun

Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Č. j.: HSKL- 10796-2/2023 - BE
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: mjr. Ing. Jaroslava Černá
Tel.: 950 841 052
E-mail: jaroslava.cerna2@hzscr.cz

Datum: 21. 12. 2023

Adresát:

**Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Hořovice,
Palackého náměstí 100
Palackého náměstí 100/17
268 01 Hořovice**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Změna účelu + stavební úpravy části objektu s č.p. 28, Tlustice

Místo stavby:

č. p. 28, 268 01 Tlustice

k. ú.: Tlustice, parc. č. st. 1/6

Stavebník:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100,
IČO 47558504

Palackého náměstí 100/17, 268 01 Hořovice

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Pavel Kohout, ČKAIT 0004803

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12. 12. 2023. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.: 950 841 011
E-mail: stc.podatelna.be@hzscr.cz

Datová schránka: 92dhqcp

IČO: 70885371
Číslo účtu: 19-8609881/0710

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Změna účelu + stavební úpravy části objektu s č.p. 28, Tlustice

vypracoval: Ing. Tomáš Beránek, ČKAIT 0202302

datum: 7. září 2023

Popis stavby: Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání střední části (přízemní s nevyužívaným půdním prostorem, 30,385x10,05 m, objekt zděný, nad 1. NP klenbové stropy, nosná konstrukce střechy dřevěná, krytina nehořlavá) původně zemědělského skladu, využívaného v současnosti jako škola. Prostory budou upraveny (mj. snížení podlah, zvětšení otvorů v obvodové stěně směrem SV a JZ) na nové odborné učebny (elektro) se zázemím, vč. kabinetu. Propojení se stávajícím sousedním prostorem - požární uzávěr EW 30/DP3 – C2. Vytápění tepovodní, zdroj tepla mimo řešenou část. V prostoru budou osazeny 3 ks PHP s hasicí schopností min. 21A.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

mjr. Ing. Jaroslava Černá

vedoucí pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
úřední osoba