

Projektant:	Petr Potočka, Sedlec 65 266 01 Beroun 1		
Majitel:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5		
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Palackého náměstí 100, Palackého náměstí 11/17, 268 01 Hořovice		
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby	Datum:	červenec 2024
Název akce: ZMĚNA ÚČELU + STAVEBNÍ ÚPRAVY části objektu č.p. 28, Tlustice			
Část:	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ		
Obsah:	SPECIFIKACE MATERIÁLU	Pořadové číslo:	

SPECIFIKACE ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

ARMATURY

Vyvažovací ventil STAD DN 25	1 ks
Kulový kohout uzavírací IVAR PERFECTA DN 25	1 ks
Kulový kohout vypouštěcí	6 ks
Automatický od vzdušňovací ventil	4 ks

OTOPNÁ TĚLESA

Ocelové deskové těleso RADIK - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	
Šroubení pro tělesa VK, HEIMEIER Vekolux	10 ks
Radiátorový ventil HEIMEIER V-exakt DN 15	1 ks
Radiátorové šroubení HEIMEIER Regulux DN 15	1 ks
Termostatická hlavice HEIMEIER K (s přípojovacím závitem M 30x1,5)	11 ks

POTRUBÍ

Trubka měděná včetně fitinek	
15x1,0	55 bm
18x1,0	35 bm
22x1,0	20 bm
28x1,5	95 bm

IZOLACE

Tepelná izolace TUBOLIT DG 28-25	45 bm
-------------------------------------	-------

Montáž

Tlaková zkouška

Vyregulování otopné soustavy

**UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ
LZE POUŽÍT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ VÝROBKY**