



VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 ZE DNE 28. 5. 2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: JUDr. Robert Bezděk CSc., radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
IČ: 70891095
Identifikace datové schránky: keebyyf
Kontaktní osoba: Petra Řezníčková, Odbor krajského investora, 257 280 983, reznickova@kr-s.cz

NÁZEV ZAKÁZKY:

Modernizace PTZS a EKV – jižní křídlo

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 24. 5. 2018:

Dotaz č. 1:

„V příloze č.1 Detail materiálu máte položku EPS optickokouřový detektor. Do jakého systému EPS (výrobce a typ) má být vřazen? Disponujete přístupem do stávající ústředny EPS (login)?“

Odpověď č. 1:

ESSER by Honeywell IQ8 Control M Basic Package Serien 02
Login je v držení servisní firmy na základě smluvního vztahu.

Dotaz č. 2:

„V příloze č.1 Detail materiálu máte položku "úprava grafického adaptéru". O jaký systém (výrobce, typ) se jedná? Disponujete přístupem do tohoto systému (login)?“

Odpověď č. 2:

Winmag SWMAG.00.0V10.12
Login je v držení servisní firmy na základě smluvního vztahu.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 5. 2018:

Dotaz č. 3:

„V příloze č.1 Detail materiálu máte položku Klíčový trezor KeyWatcher touch. Pro kolik uživatelů a pro kolik úrovní oprávnění má být licence?“

Odpověď č. 3:

Klíčový trezor bude pro 40 klíčů včetně vlastní aplikace na ovládání a správu. Trezor musí být integrovatelný do grafické nadstavby C4 (Gamanet).
Počet uživatelů a oprávnění bez omezení.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 28. 5. 2018:

Dotaz č. 4:

„PZTZ: Položka ve VV - "aktualizace sw multiaccess do prostředí určené objednatelem“

Dotaz - žádáme o sdělení současné verze SW multiaccess a upřesnění požadavku, co přesně znamená aktualizace do prostředí určené objednatelem?“



Odpověď č. 4:

Multiaccess for windows ZMAFW.00.0V07.02
Prostředím bude informační systém dodavatele.

Dotaz č. 5:

*„EPS: Položky ve VV - "optickokouřový detektor 8 ks + tlačítkový hlásič 2 ks"
Dotaz - žádáme o sdělení výrobce a typ instalované ústředny EPS“*

Odpověď č. 5:

Hlásiče: Univerzální optický hlásič tepelný ESSER OT 761373
Ústředna: ESSER by Honeywell IQ8 Control M Basic Package Serien 02

Dotaz č. 6:

*„EPS: Položka ve VV - "úprava grafického systému"
Dotaz - žádáme o sdělení o jaký typ grafické nadstavby se jedná? “*

Odpověď č. 6:

Winmag SWMAG.00.0V10.12

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel konstatuje, že poskytnutí tohoto vysvětlení k zadávací dokumentaci **nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

.....
Petra Řezníčková
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor krajského investora
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 983, E-mail: reznickova@kr-s.cz