



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zadavatel:</b>           | <b>Středočeský kraj</b><br>se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5<br>IČO: 70891095<br>zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  |
| <b>Zástupce zadavatele:</b> | <b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol., s.r.o.</b><br>IČO: 024 76 649<br>se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň<br>společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293 |
| <b>Veřejná zakázka:</b>     | <b>II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská</b>  |

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2018 níže uvedené dotazy dodavatele. K tomuto dotazu zadavatel poskytuje dále uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz dodavatele č. 1:**

Ve výkazu výměr zadavatele je stavební objekt „SO 302b – Kanalizace – přípojky potrubí“. Zde, pod pořadovým číslem 5, je uveden materiál: **jímka plastová na obetonování 2 x 2 x 1 m objem 4 m3**.

Může zadavatel zveřejnit výkresovou dokumentaci k této jímkce?

### **Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:**

Jedná se o dočasnou jímku, která je nutná při etapové stavbě kanalizace. Někdy bude nutné zřídit dočasné místo pro přečerpávání odpadních vod ze stávající kanalizace. Jímka se tedy bude přesouvat a nebude ukládána napevno, proto ani není zpracován vzorový výkres, nebude vybavena poklopem atd. V soupisu prací je uvedena pro úplnost, protože to není úplně obvyklá součást přečerpávání vod na staveništi. Záleží na zhotoviteli, jestli použije plastovou nebo ŽB prefabrikovanou jímku. Podrobněji je přečerpávání a etapizace řešeno v části projektu ZOV.

### **Dotaz dodavatele č. 2:**

Výkres č.B.2.2.1 Technická zpráva SO 305 Uliční vpusti vč. přípojek, str.8, odd. Vpust RV2 se škrcením odtoku. V této části je uvedeno: **Za vpust bude zařazena plastová šachta s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem, například Glynwed Multi DN 600 Regulace odtoku je řešena škrťací clonou na  $Q_r = 3,0$  l/s.**

Je tato šachta uvedena v soutěžním výkazu výměr? Pokud ano, kde?



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:**

Šachta je součástí objektu SO 305b, položka č. 8, kód 894812318.

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

V Praze dne 4. 6. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**