



NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA,
KTERÁ DOPLŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST

Q1 - vypínač ASN 32/3
FV1 - svodič přepětí TT-TNS
FC1 - proud. chránič OFI 40/4/030/G - OEZ
FC2 - jistič chránič OLE 10B/1N/030AC - OEZ
JISTIČE RADY LSN 10KA OEZ

WITOLD SPOUSNA ZAFER-4.08.2018 3x230/400V TN-C TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3;
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
POSPROUVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKTANT	K. ŠKARDA	PROJEKCE ELEKTRO
VED. PROJEKTANT	ING. O. BALOUN	KAREL ŠKARDA
INVESTOR	DOMOV SEDLČANY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U KULTURNÍHO DOMU 746, 264 01 SEDLČANY	OBEČNICE 394, 261 01 PŘEBRAM I IČO: 11301481 Tel.: 606 365 500
OBEČNÍ ÚŘAD	SEDLČANY	DATUM
STŘEDOČESKÝ	KRAJ	07/2024
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI Č. 236, PAVILON 2 KAT. Ú.: SEDLČANY, PARC. Č.: 1085/3	STUPEŇ
		V.Z.
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
		24045
		ČÁST
		D.1.4
		MĚŘÍTKO
		ČÍSLO VÝKRESU
		EL 02

SCHEMA ZAPOJENÍ RO