

Akce: „Jílové u Prahy - Rekonstrukce areálu
regionálního muzea v Jílovém u Prahy“
- Rekonstrukce dvorních fasád

Místo: Masarykovo nám. 16, 254 01 Jílové u Prahy

Stupeň: Projekt pro provedení stavby

Zakázka číslo: 3489 060 22 00

Vyjádření projektanta k připomínkám k projektové dokumentaci.

1) Celkově:

Všechny uváděné materiálové standardy je možné nahradit libovolným materiálem nebo výrobkem se stejnými nebo lepšími vlastnostmi, parametry a kvalitou, od jiného výrobce.

Poznámka je také uvedena v technické zprávě v jednotlivých částech dokumentace, Architektonicko-stavebním řešení a stavebně konstrukčním řešení.

2) Upřesnění opravy stěn v technickém objektu:

- a) Porušené nenosné příčky tl. 150 mm - přezdění
Celkem dl. 15bm, výška 3,5m, tl.150mm
- b) Zednické opravy - celkem 30 m²
vyškrabání trhliny, vyplnění maltou a oprava omítky
- c) Použití helikální výztuže, nerezové
Celkem trhliny 30 bm, (výztuž Ø 8, dl. 1,0m po 300mm / na 1bm, tj. 3m/1bm spáry), viz popis TZ, a podle technického listu dodávané výztuže

3) Lomový kámen:

Kámen na pohledovou část opěrných stěn bude vybrán z místní lokality, např. tufit, v šedém odstínu.

V Praze, 7 / 2023

Ing. Dana Černá