

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních
služeb
U Kulturního domu 746
264 01 SEDLČANY



D0000000101942874406

NAŠE ZNAČKA
001135964119

VYŘIZUJE / LINKA
Radek Schovánek / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 25. 7. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 20. 7. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely PD pro územní řízení a stavební povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1085/2, 1085/3, 1084/15, 1085/4, 1084/14, 1084/43, 1085/6, 1085/7, 1086 v katastrálním území Sedlčany vedené pod názvem „Domov Sedlčany - Revitalizace pláštů budov a tech. vybavení“ se nachází zařízení **podzemní vedení VN 22 kV a NN 0,4 kV, transformační stanice TS 22/0,4 kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Při realizaci stavby revitalizace pláštů budov a technické infrastruktury se musí respektovat stávající zařízení distribuční soustavy podzemní vedení kVN 22 kV, podzemní vedení kNN 0,4 kV a transformační stanice TS Sedlčany - Domov důchodců PB_4142.

V prostoru stavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Případnou přeložku nebo potřebné úpravy zajistí v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění naše společnost na náklady žadatele, žádost o přeložku je nutno podat v dostatečném předstihu.

Práce v blízkosti stávající transformační stanice a kabelového vedení, musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození uzemnění.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0015338549 ProcessID:CS20230725T082936-0001 DocExtID:0000000002866532 BOLD:001AA4A1A12291EDE8AD693FEC1C00C27
GONM:ZISUSCSFNN DocType:CZ05IA/1/6 SAPWp:Dopis-DOP-D42 ZakId:0011589337 DocId:001047097861JA:150vp21-269367377 Ver:X62d42255 QUICK str:2 Ist:1

- D0000000101942874406

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.



