

Váš dopis zn.:
Ze dne: 6. září 2023

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Sp. zn.: S-KHSSC 48696/2023
Č. j.: KHSSC 50779/2023

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 310 014 522
E-mail: oto.hlavac@khsstc.cz

Datum: 15. září 2023

**Luštěnice – vodovod, SO 01 Brodecká obnova vodovodu, SO 02 Nádražní výstavba vodovodu
- závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení**

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného společností ŠINDLAR s.r.o., IČO 26003236, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Vodovod Luštěnice“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Vodovod Luštěnice“

s e s o u h l a s í

V souladu s § 77 odst. 1 zákona 258 se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy vyhovující protokoly o provedených zkouškách vzorků pitné vody odebraných z nově provedených vodovodních řadů. Rozbory musí být provedeny minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběry i rozbory vzorků vody musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona 258.

Odůvodnění:

Dne 8. září 2023 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Vodovod Luštěnice“. Dokumentaci vypracoval v květnu 2023 vedoucí projektu pan Ing. Roman Bárta, číslo zakázky 202330023 a č. paré neuvedeno. Projektová dokumentace posuzována pouze z hlediska budoucí vhodné jakosti dodávané pitné vody nových částí veřejného vodovodu.

Projektová dokumentace řeší dva stavební objekty SO 01 Brodecká, obnova vodovodu a SO 02 Nádražní, výstavba vodovodu.

SO 01 Řad A začíná napojením na stávající vodovod ve stávající armaturní šachtě A3 u nemovitosti č.p. 14 v komunikaci I/38 v křižovatce s ulicí Brodecká a dále je veden v přímé linii v komunikaci Brodecká až do křižovatky s ulicí Školní armaturní šachty A3, z které povede do armaturního uzlu. Vodovodní řad A bude z potrubí LT DN 200 v délce 102,5 m a armaturní šachty A3 do armaturního uzlu 4,17 m z potrubí LT DN 80. Vodovodní řad B začíná v armaturní šachtě A24 na křižovatce ulic Školní a Brodecká, dále pokračuje směrem do ulice Štěpánská v zeleném pásu podél komunikace. V křižovatce s ulicí Štěpánská přechází řad do místní asfaltové komunikace. Potrubí pokračuje ulicí Štěpánská a před nemovitostí č.p. 122 se napojuje na stávající vodovodní řad z PE. Vodovodní řad B bude proveden z potrubí LT DN 80 v celkové délce 90,8 m. Řad B-1 začíná ve stávající armaturní šachtě Š A24 odbočením z řadu B. Potrubí pokračuje v zeleném pásu v ulici Brodecká směrem ke křižovatce s ulicí Boleslavská. Ve staničení 0,021 přechází potrubí mimo zelený pás do asfaltové komunikaci II/275. Na konci potrubí bude osazen hydrant. Vodovodní potrubí bude z materiálu DN 80 v celkové délce 25 m. Z důvodu zrušení armaturní šachty A5 a posunu armaturního uzlu více do křižovatky bude nutné provést propoj s vodovodním řadem v ulici Školní. Cca 2 m od armaturní šachty je stávající řad v ulici Školní zredukován z DN 200 na DN 150. Potrubí bude vyměněno až po redukci. Od armaturního uzlu až po napojení na potrubí v ulici Školní bude potrubí LT DN 200. Délka potrubí bude 5 m z LT DN 200.

SO 02 Řad C začíná propojením se stávajícím vodovodem křížícím silnici II/275 u železničního přejezdu. Řad pokračuje východním směrem v komunikaci v ose jízdního pruhu až na konec zástavby. Za nemovitostí č.p. 229 přechází do místní asfaltové komunikace kde bude řad propojen se stávajícím PE potrubím. Řad bude proveden z potrubí LT DN 80 v celkové délce 270,35 m.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci a splnění daných podmínek se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 12 zákona 258.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník
Adresát – DS
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.