

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Šindlar s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/040619

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Václava Prokopová / 682

HRADEC KRÁLOVÉ
19.9.2023

Vodovod Luštěnice

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma Šindlar s.r.o. ve stupni pro společné povolení s datem 5/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajících vodovodních řadu v ulici Brodecká a výstavbu nového vodovodního řadu v ulici Nádražní. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 710/1, 710/2, 711, 716, 730, 738/3, 750/3, 758/3, 799, 804/1, 809, st. 95, st. 101, st.103, st. 283, st. 285, st. 286 v k.ú. Luštěnice a pozemku p.č. 693 v k.ú. Újezd u Luštěnic.

V ulici Brodecká se jedná o přeložku vodovodních řadů do nové trasy. Řad začíná v ulici Boleslavská, kde bude potrubí uloženo do stávající chráničky pod silnicí I. třídy ve správě ŘSD. V ulici Brodecká bude vodovodní řad umístěn v silnici II. třídy ve správě KSÚS a v zeleném pásu ve vlastnictví obce Luštěnice. Dále řad trasa vodovodu pokračuje v místní asfaltové komunikaci v ulici Štěpánská. V ulici Nádražní se jedná o výstavbu nového vodovodního řadu. Řad bude umístěn v silnici II. třídy ve správě KSÚS. Celková délka vodovodu je 497,82 m. Potrubí je navrženo z materiálu LT DN80 v délce 390,32 m a LT DN 200 v délce 107,5 m. Celkový počet vodovodních přípojek je 12.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1660 - Vlkava od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 702200, X: 1022257 a HSL_1660 - Vlkava od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 702957, X: 1021981.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje