

	CR Project s.r.o.	Datum: 19.11.2020
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu	Č. zakázky: 2019-054

Název akce: II/275 LUŠTĚNICE PRŮTAH, REKONSTRUKCE - PD

OBSAH JEDNÁNÍ
<p>Obsah zápisu z místního šetření konaného 19.11.2020 v místě plánované stavby před č.p. 230 v ulici Nádražní v Luštěnicích. Předmětem šetření bylo řešení odvodnění v úseku stavby ulice Nádražní od železničního přejezdu ke konci obce směr Rejšice. Místní šetření bylo iniciováno ze strany vlastníka nemovitosti č.p. 230 pana Františka Studeného.</p> <ul style="list-style-type: none"> Přítomní: <ul style="list-style-type: none"> - viz. Prezenční listina <p>Obsah šetření:</p> <ul style="list-style-type: none"> V současné době jsou srážkové vody z v úseku komunikace a přilehlého pole převáděny z levé strany komunikace na pravou pomocí trubního propustku DN 500 (km stavby 0,56514) a dále na pozemek p.č. 799 (vlastník pan František Studený). V rámci místního šetření bylo dohodnuta úprava současného způsobu odvádění a likvidace dešťových vod: <ul style="list-style-type: none"> - Stávající trouby 2 x DN 250 na pozemek p.č. 799 budou zrušeny. - Stávající trubní propustek pod komunikací bude také zrušen - Odvodňovací příkopy vedené podél obou stran komunikace budou řešeny jako vsakovací. Projektant navrhne a předloží technické řešení zasakování. - V místě hranice silničního tělesa a přilehlého pole na pravé straně II/275 bude provedeno opatření pro zamezení přetečení dešťových vod z pole na komunikaci (např. nízké hrázky). - V rámci projektové přípravy dokumentace pro stavební povolení bude vlastník přilehlého pole kontaktován a bude s ním projednáno navržené řešení.