

Váš dopis zn.:
Ze dne: 20. 2. 2024

Datová schránka

Spis. zn.: S-KHSSC 13008/2024
Č. j.: KHSSC 15137/2024
Vyřizuje: Jana Aulichová
Tel.: 310 014 512
E-mail: jana.aulichova@khsstc.cz

Atelier Elzet s.r.o.
Ing. Lukáš Petr
Náměstí Františka Křížíka 2840
390 01 Tábor

Datum: 4. března 2024

Slaný k.ú., parc. č. st. 2924, 391/2, Demolice stávající haly na sůl Slaný - závazné stanovisko k projektové dokumentaci k odstranění stavby

Na základě žádosti Atelier Elzet s.r.o., Ing. Lukáš Petr, Náměstí Františka Křížíka 2840, 390 01 Tábor, IČO: 08714771, ze dne 22. 2. 2024, který na základě plné moci ze dne 17. 1. 2024 zastupuje stavebníka - KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci k odstranění stavby „Demolice stávající haly na sůl Slaný“ v rozsahu právní úpravy provedené § 30, § 41 zákona, § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 309“) a na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace k odstranění stavby – Demolice stávající haly na sůl Slaný, se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 22. 2. 2024 podal Atelier Elzet s.r.o., Ing. Lukáš Petr, Náměstí Františka Křížíka 2840, 390 01 Tábor, IČO: 08714771, žádost o vydání závazného stanoviska KHS k projektové dokumentaci „Demolice stávající haly na sůl Slaný“.

Projektovou dokumentaci vypracoval Atelier Elzet s.r.o., Budějovická 2201, 390 02 Tábor, IČO: 08714771 v 1/2024.

Stavebníkem je KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov.

Jedná se o stávající halu pro skladování soli. Hala je vystavěna jako zděná. Zdivo je tloušťky 530 mm do výšky 3 m. Hala je opláštěna dále do vlnitého plechu až po hřeben. Střechu tvoří ocelová konstrukce a střecha je také plechová. Podlaha je betonová a základy jsou uvažovány jako základové pásy. K demolici haly dochází z důvodu výstavby haly nové.

V rámci provedeného stavebně technického průzkumu ze dne 7. 2. 2024 nebyla zjištěna přítomnost stavebních materiálů s obsahem azbestových vláken.

Okolí staveniště bude chráněno před prašností kropením sutin, především při bourání základové desky a obvodových konstrukcí. K demolici dojde v 5/2024.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro úplnost upozorňuje, pokud by byl zjištěn azbest v uvedené stavbě, dle § 41 zákona, je zaměstnavatel (stavební podnikatel), který bude zajišťovat práce spojené s expozicí azbestu povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.

Náležitosti hlášení prací s azbestem upravuje v § 5 vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Byl posouzen soulad předložené projektové dokumentace „Demolice stávající haly na sůl Slaný“ s hygienickými požadavky platné legislativy, jak je výše uvedeno.

v. z. Ing. Dagmar Hlavinková

Mgr. Olga Radová

Vedoucí oddělení hygieny práce pro okresy Kladno a Mělník

Rozdělovník

Adresát (DS)

KHS – ú.p. Kladno, HP