



Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora

konopova@vhskh.cz
odd. TPČ
327 588 115

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20231479	
---------------	----------	--

Žadatel				
Název organizace	Atelier Elzet s.r.o.	IČ	08714771	
Příjmení, jméno, titul	Petr Lukáš Ing.			
Obec	Tábor	PSČ	390 01	
Ulice / č.p. / č.o./	Náměstí Františka Křížíka 2840			
E-mail	lukass.petr@seznam.cz	Telefon	775778818	Fax

Stavebník				
Název organizace	Atelier Elzet s.r.o.	IČ	08714771	
Příjmení, jméno, titul	Petr Lukáš Ing.			
Obec	Tábor	PSČ	390 01	
Ulice / č.p. / č.o./	Náměstí Františka Křížíka 2840			
E-mail	lukass.petr@seznam.cz	Telefon	775778818	Fax

Název stavby	Hala na sül Zbraslavice
--------------	-------------------------

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. a stanoviska k PD, je nutné požádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace. Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s.
Jaroslav Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz

Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou

Stanislav Šaněk, tel.: 605 983 513, email: sanek@vhskh.cz

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod:

Radek Jansa, tel: 702 188 457, email: jansa@vhskh.cz

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Kutné Hoře, 12.12.2023

Zájmové území	(viz. příloha)
----------------------	----------------

		Příloha č.1	
Obec	Zbraslavice	k žádosti	20231479



Legenda

Legenda sítí

Kanalizace

- jednotná
- splašková
- dešťová
- cizí neprovozované
- nefunkční
- zaměřeno
- - - ověřeno
- neověřeno

Vodovod

- příváděcí řad
- zásobní řad
- cizí neprovozované
- nefunkční
- zaměřeno
- - - ověřeno
- neověřeno

Žadatel uděluje X[@ •] [a] \ . . . společnosti X[@ •] [a] \ . . . souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č.101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne	12.12.2023	Platnost do	12.12.2024
---------------	------------	-------------	------------