

Bc. Blanka Havlíčková

Slatina 151

410 02 Slatina

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BENEŠOV DNE
10.10.2019	92/10/2019/Ma	Malíková	14.10.2019

**Věc: Vyjádření k existenci sítí k akci: „ III/1021 a III/1024 Hvozdnice – Bratřínov“.**

V zájmovém území stavby v k.ú. Hvozdnice se nachází vodovodní přívaděč pro středisko Jílové u Prahy – PVC 150, dále se na dotčeném území nachází vodovodní a kanalizační řady ve správě VHS Benešov.

**Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem** (ochr. pásmo u potrubí činí 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb ).

Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.

Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.

Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál nebo hromaděna výkopová zemina.

Před započítím prací se musí vytyčit stávající podzemní vodohospodářské zařízení (možno objednat u p. Jiroty– tel. 725 422 202).

S pozdravem


**VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV**  
s.r.o.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865  
- 42 -

**Ing. Jana Vondrušková**


Technická ředitelka

Příloha: přibližný zakres vdh. sítí

## Mapa



# Mapa





# Mapa

