2.7 KOORDINAČNÍ SITUACE, DÍL 7 M 1:1000

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO101 SILNICE
SO102 SPRÁVA ŠACHTY PROPUSTKU VE HVOZDNICI, KM 5.475 134
SO104 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU U OD BOJANOVICE

LEGENDA:

- VOZOVKA–OPRAVA
- HRANICE ZÁBORU STAVBY
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- ROZHRANÍ KATASTRÁLNÍCH OZEMÍ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA – ZATRUBNĚNÍ OTEVŘENÉHO KORYTA V BOJANOVICÍCH
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA – NOVÍ JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK VE HVOZDNICI
- VSAKOVACÍ STUDNA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD NN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VVN
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VTLAČNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL

OCHRANNÁ PÁSMA:
I. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
DODAVATEL STAVBY JE POVINOVÁN OBJEDNAT SI VYTÝČENÍ U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTÝČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA (VŠEOBECNÝ PŘEHLED):
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:
SILNICE I. a II. TŘÍDY MIMO ZASTAVĚNÉ MÍSTO 50 m (od vozovky nebo osy přilehlého (bližšího pásu)
OSTATNÍ SILNICE I., IIB., IIIC. TŘÍDY 50 m (od vozovky nebo osy přilehlého (bližšího pásu)
SILNICE II. a III. TŘ. a MK. II. TŘÍD 15 m (od vozovky nebo osy přilehlého (bližšího pásu)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:
Elektro nadzemní vedení:
NAPĚTÍ DO 1 kV 1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kv VČETNĚ 7 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 12 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ 15 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ 20 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV 30 m (od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení:
SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m (po obou stranách krajního kabelu)
U vedení, která byla realizována do roku 1994, se ochranná pásma stanovují podle původních předpisů.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:
STL a NTL PLYNOVODY 4 m (od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY 4 m (od půdorysu)

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §69 následující:
REGULAČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ 10 m (od půdorysu)
REGULAČNÍ STANICE VELMI VYSOKOTLAKÉ 20 m (od půdorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD DO DN 100 15 m (od půdorysu)
DO DN 250 20 m (od půdorysu)
DO DN 350 50 m (od půdorysu)
DO DN 500 100 m (od půdorysu)
DO DN 500 150 m (od půdorysu)
NAD DN 500 200 m (od půdorysu)

VELMI VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY

C

STUPEŇ

III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov

OBJEDNATEL PD: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD: **Atelier PROMIKA s.r.o.**, Mezivrší 9/223, 190 00 Praha 9, tel.: +420 233 091 261, e-mail: promika@promika.cz, IČ 26992273

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Dibor	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Dibor
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Dibor	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Vacek

STAVBA: III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov

ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

NÁZEV: **KOORDINAČNÍ SITUACE, 7.ČÁST**

OBJ.	C
C.PARE	
C.PŘÍLOH	2.7

STUPEŇ	DSP/DPS	DATUM	10/2021	MĚŘÍTKO	1:1000	FORMÁT	7x54

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona