



LEGENDA :	
WC	splachovací souprava závěsných WC
U	umyvadlová baterie páková stojánková + 2 x RKK15
VÝ	baterie pro výlevku páková nástěnná s otočným prodlouženým rámečkem
D1	dřezová baterie páková stojánková s otoč. rámečkem + 2 x RKK15
D2	dřezová baterie páková stojánková s otoč. rámečkem + 2 x RKK15
D3	dřezová baterie páková stojánková s otoč. rámečkem + 2 x RKK15
ZAŘÍZENÍ GASTRO	
M	myčka profi - napojit přes rohový ventil se zpětnou klapkou 3/4"
KO	konvektomat - napojit přes rohový ventil se zpětnou klapkou 3/4"
ZV	změkčovač vody - napojit přes rohový ventil se zpětnou klapkou 3/4"

TABULKA TEPELNÝCH ISOLACÍ:		
POTRUBÍ	SV	TV, CV
d 20x2,3	MIRELON H. 9 mm	MIRELON H. 20 mm
d 25x2,8	MIRELON H. 9 mm	MIRELON H. 20 mm
d 32x3,6	MIRELON H. 9 mm	ROCKWOOL H.30 mm
d 40x4,5	MIRELON H. 13 mm	

LEGENDA ČAR :	
---	POTRUBÍ STUDENÉ VODY (EVO PP-RCT)
---	POTRUBÍ TEPLÉ VODY (EVO PP-RCT)
---	POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY (EVO PP-RCT)
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

- POZNÁMKA VODOVOVOD:
- Nové rozvody budou napojeny na stávající stoupační potrubí "V1" "V2" pod stropem 1.NP. Za napojením budou na potrubí SV, TV, CV osazeny uzavírací kühouty KK + na potrubí cirkulace vyvažovací ventily STAD. Páteřní rozvod bude veden v podhledu 1.NP, přípojovací potrubí pak ve stěněch.
 - Dilatace tepelné roztažnosti potrubí teplé vody bude kompenzována do tepelné izolace při přirozených změnách směru vedení potrubí. Vedení potrubí, spojování, umístění pevných bodů musí být provedeno dle montážních předpisů konkrétního dodavatele systému potrubí.
 - Přípojný bod GASTRO budou upřesněny při realizaci v koordinaci s dodavatelem zařízení.

investor:	SOU a PrŠ Kladno - Vrapice Vrapická 53, 272 03 Kladno	vypracoval:	Ing. Ivana Jedličková	ABNOVA s.r.o. projektční kancelář Wolkerova 766, Libušín 27306 tel. 605216429 mail: novak.helena@volny.cz IČ: 26017016 DIČ: CZ26017016
místo stavby:	Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov	kontroloval:	Helena Nováková	
akce:	Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno - Vrapice - Objekt 2 - Kladno Švermov	číslo zakázky:	23,044	
část:	D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA	datum:	09 / 2023	
výkres:	VODOVOD 1.NP	mřížka:	1:50	
			formát:	6xA4
			stupeň:	DPS
			číslo:	02