



Ⓐ PŘÍVOD ZE STÁVAJÍCÍHO "RACK-DO" DO PC ZÁSUVKY BYTU (2x UTP cat.6 V OCHRANNÉ TRUBCE PVC)

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a výrovných parametrů zhotovitelé umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použití i jiných kvalitativně o technicky obdobných zařízeních, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlukost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-1 ed.2 S ODKAZEM NA ČSN 33 2000-5-51 ed.

V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLIVY BEZ ZVÝŠUJÍCÍHO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUD
KROMĚ VLIVU BA2 (IP2X) V UČEBNÁCH.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TN/CS, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
 čl. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
 čl. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Zadávací projektant: Ing. Petr Růšek SKAI: 0012051	Projektant: Ing. JARUB LIBOSWAS	Kontroloval: Ing. PETR RŮŠEK	Ověřitel: <i>opětovně ověřováno</i> se na základě - příjmu kladné zprávy - prohlášení projektanta - prohlášení záměrníka 	Paré:
Místo: Vrapická 53, Kladno – Vrapice			ELPRO Fúšek s.r.o. Ústí nad Labem V, Pátek 18 E: info@elpro.cz T: 283030495 IČ: 253030495	
Investor: SOU a PŘŠ Kladno – Vrapice, Vrapická 53, 272 03 Kladno IČO: 005 07 601			www.elpro.cz	
Akce:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOR SOU A PŘŠ KLADNO - VRAPICE, OBJEKT 1		Stupeň: DPS	Datum: 10/2023
			Formát: A2-12x4	Zak.č.: 610/2023
			Měřítko: 1:50	
Obsah:	ELEKTROINSTALACE 2.NP		D.1.4.2.02	
© 2014–2023, ELPRO Fúšek s.r.o.				

Akce: **MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOR
SOU A PRŠ Kladno - VRAPICE, OBJEK**

Obsah: ELEKTROINSTALACE 2 NR

© 2014–2023, ELP90 Fuzek s.r.o