



Váš dopis zn.:  
ze dne: 2. 11. 2023  
Naše značka: SCVKZAD185532/UTPCLI/Ma  
Vyřizuje: **Jana Matějková**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 7. 11. 2023

**PONTEX s. r. o.**  
**Bezová 1658/1**  
**147 00 Praha**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Název akce:	<b>II/610 Svijany, most ev. č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany</b>
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření k PD - DSP</b>
Zájmové území:	Okres: Liberec, Mladá Boleslav
	Obec: Svijany, Příšovice, Žďár
	Část obce, ulice, č. p.: Svijany, Příšovice, Břehy, Loukov
	Katastrální území, parcelní číslo: Svijany, ppč. 324, 59, 63/4, st. 25/2, 270, 290/4, Příšovice ppč. 968/1, Žďár u Mnichova Hradiště ppč. 1383, 1420/1, Loukov u Mnichova Hradiště ppč. 586/2, 586/1, 868, 884/2
Žadatel:	<b>PONTEX s. r. o.</b>
Adresa, tel., e-mail	Tel. 720040857, <a href="mailto:kudrnova@pontex.cz">kudrnova@pontex.cz</a>
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Adresa, tel., e-mail	Zborovská 11, 150 21 Praha
Projektant	PONTEX s. r. o.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	SCVKZAD159571TPCLI/Ma – PD DUR 25. 1. 2023, č. j. MH-VÚP/20113/2022-3/Št 9. 8. 2023
Vlastník dotčené IS	SVS a. s.
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### **Popis navrženého řešení:**

Předmětem předložené dokumentace je oprava nevyhovujícího mostu a zajištění napojení předpolí na stávající vozovku silnice II/610 k. ú. Svijany, Příšovice, Žďár u Mnichova Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště. Projektová dokumentace pro stavební povolení vychází z PD pro ÚR.

#### **Stávající stav**

Stávající most nevyhovuje z hlediska únosnosti, špatného stavebního stavu, nedostatečného zachytného systému.

#### **Návrh**

Oprava spočívá v úplné náhradě původní nosné konstrukce za konstrukci novou. Nová mostní konstrukce je oproti původní konstrukci znatelně širší, jelikož respektuje šířkové uspořádání navazující mostní konstrukce 610-034. Délka nosné konstrukce se prodloužila z důvodu menšího zásahu opěry do koryta řeky Jizery.

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Most je navržen na pilotách, nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem. Na levé straně ve směru do Svijan bude realizován chodník. Stavbou bude dotčena lampa VO, která se demontuje, kabely ochrání a po dokončení stavby bude osazena na původní místo.

Délka přemostění 48,800 m, délka mostu 54,200 m, šířka mostu 13,500 m, šířka chodníku 2,250 m.

#### Odvodnění

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající kanalizace nebo do Jílovského potoka.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

**souhlasíme.**

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění).

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. je nutné objednat na tel. **840 111 111, 601 267 267, [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)**

**vodárenský provoz - středisko Český Dub - Dušan Dopita - tel. 601 380 209, 417 807 801**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
171

**Jana Matějková**  
referentka technickoprovozní činnosti

Příloha: Situace z PD

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda