



PŘEROV N. L., k.ú. PŘEROV N. L.

LEGENDA :

- Navržené kabelové vedení nn CYKY-J 4x10mm², CYKY-J 5x6mm²,
- Navržené kabelové vedení nn CYKY-J 5x2,5mm²
- Překop-navržené kabelové vedení nn uložené v chrániče DVK o 70mm
- RH1 Stávající elektroměrový rozváděč ozn. RH1
- RS1 Stávající rozjišťovací rozváděč ozn. RS1
- RS2 Navržený rozjišťovací rozváděč ozn. RS2 (pro soc. zařízení, sest. dle výkr. D.1.4-6)
- RP1 Rozjišťovací rozváděč dílny a expozice vývoje oprání prádla ozn. RP1
- Uzemnění - zemnicí pásek FeZn 30/4mm
- 1234, (335) Číslo katastrální současně, původní dle geometrického plánu
- 123 Číslo popisné
- Kabely budou uloženy v kabelové drážce, řádně zapískované a před mech. poškozením chráněné PE pásy.
- Při křížení kabelů s komunikací či vjezdy budou tyto před mech. poškozením chráněny trubkami DVK o 70 mm.
- Minimální vzdálenost kabelů od objektů 600mm

UPOZORNĚNÍ :

Před započítáním výkopových prací nutno nechat geodetem vytýčit přesné hranice jednotlivých pozemků a určit definitivní výšky budoucích vozovek a chodníků!!!
 Před započítáním výkopových prací nutno provést vytýčení stávajících podzemních zařízení!
 V blízkosti stávajícího podzemního zařízení pracovat ručně a s co největší opatrností!!!
 Při styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN 38 6410-13, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 0000 -1 vč. změny 1!!!
 Nové kabelové vedení nn bude řádně nafažováno se stávajícími kabely nn v rozváděčích. Ve správném nafažování spolupracovat s provozem areálu skanzenu tak, aby nedošlo k omylu!
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000V podle PNE 33 0000-1 odst. 3.3 (v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41) čl. 3.3.2.7 Ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky.
 Ochrana v sítích TN-C (bývalá ochrana N U L O V Á N Í M)
 Vnější vlivy stanoveny dle PNE 33 0000-2. Revizi provést dle PNE 33 0000-3.
 STAVBA SE VYSKYTUJE V NADMOŘSKÉ VÝŠCE DO 300M (AC1)
 VNĚJŠÍ VLIVY AB8, AF2

PROJEKTANT			MIROSLAV VACEK	
MIROSLAV VACEK			U STRUHY 1209	
D.1.4-3			290 01 PODĚBRADY	
I. SCHUSTEROVÁ			TEL.: 325 626 558	
OÚ PŘEROV N. L.			PROJEKCE ELEKTRO	
MěÚ LYSÁ N. L.			IČO : 12 25 78 42	
STAVBA:			STUPEŇ : PSP M.1:500	
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ V AREÁLU SKANZENU PŘEROV N. L.			DATUM : 10/2017	
INVESTOR: POLABSKÉ MUZEUM, PALACKÉHO 68, 290 01 PODĚBRADY			ZAK. Č. : V-24-2017	
OBSAH VÝKRESU:			SITUACE - KABELOVÉ ROZVODY NN	