

č.m.	název místnosti	udržovaná osvětleno st Em (lx)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón) světla
1.01	WC MUŽI	200	80	TB
1.02	ÚKLID	200	80	TB
1.03	WC,SPRCHA PERSONÁL	200	80	TB
1.04	SPRCHA	200	80	TB
1.05	WC INVALIDNÍ	200	80	TB
1.06	WC ŽENY	200	80	TB

č.m	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51ed. 3	plocha m²	poznámka
1.01	LED	22	1.01		
1.02	Z	22	1.02		
1.03	Z	22	1.03		
1.04	Z	22	1.04		
1.05	Z	22	1.05		
1.06	LED	22	1.06		

- 1.01** – AA7,AB7,AC1,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AD2,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1,AM1
- 1.02** – AA5,AB5,AC1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AD1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1,AM1
- 1.03** – AA5,AB5,AC1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AD5 VE SPRŠE; ZBYTEK AD1,PROSTORY DLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1,AM1
- 1.04** – AA5,AB5,AC1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AD5 VE SPRŠE; ZBYTEK AD1,PROSTORY DLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1,AM1
- 1.05** – AA7,AB7,AC1,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AD2,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1,AM1
- 1.06** – AA5,AB5,AC1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AD1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1,AM1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ V AREÁLU SKANZENU PŘEROV N.L.
Zak.č. : V - 24 - 2017
Datum : 10 / 2017
Výkr. č.: D.1.4-1
LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UM. OSVĚTLENÍ