

Záznam z jednání

Místo jednání: Mníšek pod Brdy
Zapsal dne: Ing. Mlčák, 1.8.2023
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1, DUSP a PDPS – výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl vstupní výrobní výbor pro stupeň dokumentace DUSP a PDPS akce: VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1
- Stávající most bude kompletně zdemolován včetně lávky na straně, o případné spoluúčasti města bude rozhodnuto na dalším projednání
- Nový most bude navržen jako rámová konstrukce hlubině založená na mikropilotách, na straně vtoku bude chodníková římsa volné šířky 2,0 m, na straně výtoků klasická mostní římsa
- Napojení chodníku na návodní straně bude navrženo v co nejkratším úseku
- Vzhledem k poloze mostu ve směrovém oblouku s velkým poloměrem bude most navržen s římsami v přímé, šířka mostu mezi obrubami bude 6,0 m s rozšířením vzhledem k narovnání říms
- Obslužné schodiště nebude navrženo
- Terén pod mostem bude zpevněn kamenem do betonu s ukončení betonovými prahy
- Vozovka na mostě bude třívrstvá
- Součástí projektu mostu bude i odstranění stávajícího mostního provizoria, které bude odvezeno na skládku KSÚS, stejně jako betonová svodidla
- Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice
- Délka úpravy silnice bude minimální nutné pro plynulé napojení nového mostu na stávající stav
- Projektant zjistí u správců inženýrských sítí, které vedou po mostě nutno jejich přeložek či stranového přemístění. Jedná se o kabely Cetin a NN, VN a VO
- Na mostě se nachází další chráničky a kabeláží, u kterých nebyl zjištěn správce. V rámci stavby dojde k jejich odkopání a zjištění funkčnosti. V případě nefunkčnosti bude odstraněny
- Po zajištění všech podkladů bude svolán výrobní výbor za účasti města, správců inženýrských sítí a povodí


Zapsal: Ing. David Mlčák

Projektová dokumentace – VY11626 Mnišek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané v místě stavby v Mnišku pod Brdy dne 01.08.2023

Jméno	Organizace	Telefon	Email	Podpis
-------	------------	---------	-------	--------

Miroslav Kropil		302 289 955		
Miroslav Drupeš		776 178 47	miroslav.drupeš@midaken.cz	