


- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY V KOTELNĚ – KAMENNÉ POTRUBÍ DN 125
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ "H" Ø 40 MM A Ø 50 MM S TVAROVKAMI
 - HRDLOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ "H" Ø 110 MM S TVAROVKAMI

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL PRO VYTÁPĚNÍ O JÍMENOVITĚM VÝKONU 22 – 864 kW
AUTOMATICKÁ EXPAZNÍ NADoba HC–70S6 S PŘÍDÁVKOU NADOBROU "EB–300S" O OBJEMU 300 L
NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY "JUMBO 1000" O OBJEMU 1000 L, VÝKON 112 kW
BLOKOVÁ ÚPRAVA VODY "AUDKCI50" O PRŮTOKU CCA 0,6 m³/h, INHIBITOR KORÓZE "AP13032"
PODLAHOVÁ VPUSŤ "HL 3100 NP" DN 100 (I PŘI SUCHÉ ŽU BEZ ZAPACHU), SVISLÝ ODTOK, "HL 83"
NEUTRALIZÁTOR KONDENZÁTU PRO KOTEL DO 1500 kW VČETNĚ NÁPLNĚ (670 x 470 x 280 MM)
(PRO KOTEL "ARES 900 Tac") NA PODLAZE KOTELNY

ZACHYTNÝ SIFON ÚKADU POJISTNĚ ARMATURY NEPŘÍMO OHŘÍVANÉHO ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY

JSOU-LI V ZD NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY,
JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A ZADAVATEL
UMOŽŇUJE I JINÉ TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ!!!

vyráběl: Ing. Karel Jitř		schválil: Ing. Hudek Jaroslav		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.	
Stř:	Kuná Hora	obec:	Kuná Hora	 Benešova 316 28401 Kuná Hora tel: 327514637, 327514517	
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kuná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kuná Hora			datum:	listopad 2017
stavba:	SOŠ A SOU ŘEMESSEL - REKONSTRUKCE KOTELNY			stupeň:	Projekt stavby
	Kuná Hora, Čáslavská č.p. 202			formát:	6 A4
část:	Dl.4e Zdravotní technika			zak. číslo:	17 210
obsah:	1. NP - KOTELNA - NOVÝ STAV - VNITŘNÍ KANALIZACE			mřítko:	1:25
				č.v.	05