



JSOU-LI V ZD NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A ZADAVATEL UMOŽŇUJE I JINÉ TECHNIKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ!!!




LEGENDA:

NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	➤	OCELOVÉ TRUBKY ZAVÍTOVÉ A HLADKÉ, SPOJOVANÉ
NOVÉ VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	➤	SVAROVANÍM
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	➤	STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ Z OCELOVÝCH TRUBEK HLADKÝCH
VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	➤	A ZAVÍTOVÝCH, SPOJOVANÝCH SVAROVÁNÍM
NOVÉ ROZVODY TEPLÉ VODY	➤	PLASTOVÉ POTRUBÍ TYP PPR-3 TLAKOVÉ ŘADY PN 16
NOVÉ ROZVODY CÍRKULACE TEPLÉ VODY	➤	S TVAROVKAMI PN 20
ROZVODY TEPLÉ VODY	➤	STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZAVÍTOVÝCH
ROZVODY CÍRKULACE TEPLÉ VODY	➤	POZINKOVANÝCH
ROZVODY STUDENÉ VODY		

PRŮCHOZÍ ČÁST STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO KANÁLU
POD PODLAHOU VSTUPNÍ HALY



VÝSTUPY Z RS PROPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÉ ROZVODY – ZACHOVAT ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKY PRO JEDNOTLIVÉ VĚTVI!!!!



STROJOVNA

vypínavce: Ing. Karel Jíř		schválil: Ing. Hádek Jaroslav	
Sč.: Kunů Hora		obec: Kunů Hora	
investor: SoŠ a SOU řemesel Kunů Hora, Čáslavská 202, 28401 Kunů Hora			
stavba: SoŠ a SOU řemesel - REKONSTRUKCE KOTELNY Kunů Hora, Čáslavská č.p. 202		datum: listopad 2017	
časť: D1,4a Vytápění, D1,4e Zdravotní technika		supel: Projekt stavby	
osobit: 1. NP - STROJOVNÁ - NOVÝ STAV		formát: A4	
mřířok: 1:25		zak. číslo: 17 210	
č.č. 09			