



STAV. NTL PŘÍVOD PLYNU (OCEL DN 200)  
OD STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ STANICE S FAKTURAČNÍM PLYNOMĚREM


LEGENDA:




DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PLYNU VE STÁVAJÍCÍ KOTELNĚ, VČETNĚ ARMATUR U KOTLŮ  
STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD PLYNU OCEL DN 200 OD STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÉ REGULAČNÍ STANICE S HUP



DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HLAVNÍHO UZÁVĚRU KOTELNY – PŘÍRUBOVÉ PLYNOVÉ ŠOUPĚ DN 200  
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH STACIONÁRNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ 'SLATINA' 'VP–600' VÝKON 4x 600 kW  
VČETNĚ HOŘÁKOVÉ SOUPRAVY A KOUŘOVODŮ



vypracoval: Ing. Karel Jirí		schválil: Ing. Hádek Jaroslav		<b>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.</b>	
SÚ:	Kuná Hora	obec:	Kuná Hora	 Benešova 316 28401 Kuná Hora tel.: 327514637, 327514517	
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kuná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kuná Hora				
staroba:	SOŠ A SOU ŘEMESEL - REKONSTRUKCE KOTELNY Kuná Hora, Čáslavská č.p. 202 Dl. 4f Vnitřní plynovod			datum:	listopad 2017
				stupeň:	Projekt stavby
				formát:	4 A4
část:	zak. číslo:		17 210		
obsah:	mřížko:		1:50	č.v.	<b>01</b>
<b>1.NP - KOTELNA - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE</b>					