



LEGENDA:

	KABELY ULOŽENY V KABELOVÉM ŽLABU 125/50 S PŘEPÁŽKOU
	KABELY ULOŽENY V KABELOVÉM ŽLABU 125/100 S PŘEPÁŽKOU
	KABELY ULOŽENY V KABELOVÉM ŽLABU 250/100 S PŘEPÁŽKOU
	KABELY ULOŽENY V OCHRANNÉ TRUBCE
	PŘÍSTROJ
	ROZVADĚČ
	SV. PŘISAZENÉ LED 61W, 7700lm, IP65, 4000K, Ra80, OPALOVÝ POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, DÉLKA 1575MM
	SV. NOUZOVÉ LED 6W, 1h, IP42,
	ZÁSUVKA 230V/16A, IP44, NASTĚNNÁ
	ZÁSUVKA 400V/16A, IP44, NASTĚNNÁ
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 1, IP44, NASTĚNNÝ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 4–41 ed.2

OCHRANA PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ...

vypracoval: Petr Koláčný		schválil: Petr Dusílek	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora		
stavba:	SOŠ A SOU ŘEMESEL - REKONSTRUKCE KOTELNY Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202		
část:	D1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE		
obsah:	PŮDORYS 1.NP KOTELNA		
		<div>Ok therm s.r.o.</div> <div>Ovčárecká 638, 280 02 Kolín V,</div> <div>Tel/fax: 321 713 123</div>	
datum:		listopad 2017	
stupeň:		Projekt stavby	
formát:		2 A4	
zak. číslo:		R 12 04	
měřítko:		č.v.	
1:50		D1.4.d-2-01	

POZNÁMKA:
SVĚTLNÝ OKRUH 1/8 BUDE NAPOJEN Z OKRUHU 1 ROZVADĚČE RS1.
ZÁSUVKOVÝ OKRUH 40, 41 BUDE DOVYZBROJEN A NAPOJEN Z ROZVADĚČE RS1.