



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

ADVISIA s.r.o.
Ing. Tereza Škorpilová
Rubeška 215/1
190 00 Praha

č. j.: 20240883/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 18.07.2024

Věc: „II/336 Zruč nad Sázavou, ul. 1.máje, PD“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby

Stupeň projektové dokumentace: DUSP

Projektant: ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Číslo projektu: 24-001-A, datum: 06 / 2024

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „II/336 Zruč nad Sázavou, ul. 1.máje, PD“, k.ú. Zruč nad Sázavou.

Popis stavby: rekonstrukce vozovky silnice II/336 v km cca 20,730 – 21,160 provozního staničení s cílem výměny dlážděného krytu za živičný, úpravu uličních vpustí a výškovou úpravu povrchových znaků ostatních inženýrských sítí na silnici II/336, ulice 1. máje. Začátek úseku je od pracovní spáry v místě přechodu asfaltového povrchu na dlažební kostky za přechodem pro chodce pod křižovatkou s ulicemi Dubinská a Na Úvoze. Konec úseku je na spáře dlážděné a asfaltové vozovky na náměstí MUDr. J. Svobody.

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 100 Objekty pozemních komunikací: SO 101 Silnice II/336 Zruč nad Sázavou, SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO).

Odvodnění pozemní komunikace - dešťové vody jsou za pomoci podélných a příčných sklonů komunikace odváděny do stávajících uličních vpustí a stávající kanalizace.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Při realizaci stavby dojde ke střetu s naším zařízením.

V ulici 1.máje naše společnost plánuje přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně přepojení přípojek.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,



- před realizací finální živičné vrstvy bude provedena kontrola funkčnosti armatur na vodovodu a vodovodních přípojkách a stejný krok bude proveden po finální živičné vrstvě,
- požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
- napojení uličních vpustí na stávající kanalizaci budou provádět výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu,
- před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- **požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací, min. 6 měsíců předem,**
- **rekonstrukci ulice 1. máje je nutné koordinovat s přeložkou vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně přepojení přípojek.**

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace