



naše značka
5002909661

vyřizuje
Tomáš Tuček

datum
13.10.2023

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
15000 Praha

Věc:

Stanovení předpokládaných nákladů a způsob provedení přeložky plynárenského zařízení - STL plynovodní řad PE dn 63 a dvou přípojek pro č.pop. 301 a 5 v ul. Hlavní, v rámci úpravy stávajícího propustku na parc.č. 1065/1, k.ú. Sendražice u Kolína
Obec: Kolín

Ulice: Hlavní 301, Hlavní 5

K.ú. - p.č.: Sendražice u Kolína-12/5, 1065/1, 10/1

Stavebník: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění: Kolín, ul. Hlavní, mezi č.pop. 301 a č.pop. 5

GIS ID PZ: řad 242205, přípojka 457683 (pro č.pop. 301), přípojka 155404156 (pro č.pop. 5)

Typ PZ: plynovodní řad PN: STL Dn: 63 Materiál: PE + chránička PE dn 110

Typ PZ: přípojka PN: STL Dn: 32 Materiál: PE (pro č.pop. 301)

Typ PZ: přípojka PN: STL Dn: 32 Materiál: PE (pro č.pop. 5)

Další důležité údaje: Na řadu umístěna chránička PE dn 110.

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: plynovodní řad PN: STL Dn: 63 Materiál: PE-100 RC + chránička s číchačkou

Typ PZ: přípojka PN: STL Dn: 32 Materiál: PE-100 RC (pro č.pop. 301)

Typ PZ: přípojka PN: STL Dn: 32 Materiál: PE-100 RC (pro č.pop. 5)

Předpokládaná délka řadu a přípojky: 25 m, přípojky 4 + 3 m (bez svislých částí)

Povrch: Zelený pás

Další důležité údaje: Plynovodní řad je zokruhován, proto není třeba bypassu pro řad, pouze pro plynovodní přípojky.

Případná odstávka plynu může být provedena pouze za souhlasu koncových odběratelů plynu. Přeložka musí být provedena mimo topné období. Odstávka musí být omezena pouze na nezbytně dlouhou dobu a oznámena odběrateli s 15-ti denním předstihem dle zákona. Tuto lhůtu lze zkrátit pouze se souhlasem odběratele.

Předpokládané náklady představují částku 402 tis. Kč bez DPH.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007


Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného PZ a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů. Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., § 5, odstavce: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k DÚR.
5. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely umístění stavby dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.
6. Součástí projektové dokumentace bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci pro účely umístění stavby dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 - 1,2 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě doložení protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby s ověřením splnění podmínek podle § 119 stavebního zákona nebo na základě doložení oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 s vyznačením vzniku práva užívat stavbu, označením stavebního úřadu, čísla jednacího, datumu vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis.
Splnění musí být všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Specialista připojování PZ-Čechy 3
Oddělení připojování PZ-Čechy 3
TOMAS.TUCEK@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002909661 ze dne 13.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Sendražice u Kolína-12/5, 1065/1, 10/1.

