



NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)  
V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A HLOUBCE RÝHY

Hloubka rýhy	Zapažená rýha š	DN (mm)	Zapažená rýha š
1,00 – 1,75 m	0,8 m	méně než 225	OD+0,40 m
1,75 – 4,00 m	0,9 m	225 – 350	OD+0,50 m
4,00 m a více	1,0 m	350 – 700	OD+0,70 m
		700 – 1200	OD+0,85 m

Investor

MĚSTO DOLNÍ BOUSOV  
NÁM. T. G. MASARYKA 1, 294 04 DOLNÍ BOUSOV  
IČO: 00237680



Hlavní projektant	Vypracoval	<div>VEDU VODU s.r.o.</div> <div></div> <div>1. máje 423, 294 41 Dobruška tel: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz</div>	
ing.E.Kozák	ing.E.Kozák, V.Bíčiště		
stavba:		číslo zakázky:	22083
DOLNÍ BOUSOV – NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA ODVODNĚNÍ		stupeň PD:	PDPS
		datum:	03.2023
		měřítko: 1:25	formát: 2xA4
obsah:		výkres číslo:	výtisk číslo:
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ AZS		10	
název dig.souboru:			číslo přílohy:
22083-D.1.7 UL. POTRUBÍ AZD.DWG		D.1.7	