



LEGENDA

- kabel VO - nový
- kabel VO - stávající
- kabel 1 kV - závlaha
- kabel 1 kV - zásuvky
- kabel VO nasvícení radnice - nový
- spojky SVCZ 16 - nové

- A10 svítidlo parkové 6,0 m s výložníkem Lyre - nové
- C1 reflektory na stožárech - nové
- B26 sloupky osvětlovací - nové
- D38 svítidla zemní pro nasvícení radnice - nová
- D28 reflektory zemní v parku - nové
- A19 svítidlo parkové 6,0 m s dvojitým výložníkem - nové
- A18 svítidlo parkové 6,0 m s dvojitým výložníkem - nové
- stožár VO - stávající - ponechat

Kabelová vedení jsou navržena v celé trase v korugovaných chráničích PE. Očíslování nových stožárů ve výkresu je pouze pracovní pro potřeby stavby. Definitivní očíslování nových stožárů si provede provozovatel vedení VO po dokončení stavby po jejím uvedení do trvalého provozu.

POZOR!!!
Trasy stávajících sítí jsou zakresleny dle podkladů provozovatelů. Trasy jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno vytýčit a ověřit sondami.
Elektroinstalace - síť nn 3x230/400 V, AC, 50 Hz, třífázová, síť TN-C. Ochrana před úrazem el.proudem při normálním provozu (živých částí) - dle ČSN 33 2000-4-41-ed.3 - kryty a přepážkami, izolací a polohou. Ochrana před úrazem el.proudem při poruše (neživých částí) do 1000 V - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky do 5 s v síti TN-C. Vzhledem k tomu, že el. zařízení bude provozováno ve venkovním prostoru, je navržena doplňková ochrana ochranným pospojováním vodičem FeZn.

Investor:				Město Dolní Bousov náměstí T.G. Masaryka čp.1 Dolní Bousov 294 04	
Odpovědný projektant:	Nový:	Kreslí:	Kontrolovat:	Jiří PELANT	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:	ProReM-elektro	
stavba:				Bož.Němcové 927 294 01 Bakov n.Jiz. mob. 602 234 685 e-mail: pelantjiri01@seznam.cz	
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA				číslo zakázky:	017/21/410
objekt:				stupeň dokumentace:	DPS
SO.401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A KNN				datum:	03/2024
obsah:				mřížka:	1:250
D.2.1 - KABELOVÝ PLÁN				příloha číslo:	04-24-02.1
				číslo paré:	