



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

**AFRY CZ s.r.o.**

Praha

došlo dne: 10-08-2020

č.j.: 3074/PP2733

přiděleno: ZUDA

**AFRY CZ s.r.o.**

**Ing. Jan Vaněk**

**Magistrů 1275/13**

**14000 Praha 4**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

--- / 30. 7. 2020

NAŠE ZNAČKA

PVL-53691/2020/240-Hš

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Veronika Hašková / 292

[veronika.haskova@pvl.cz](mailto:veronika.haskova@pvl.cz)

DATUM

6. 8. 2020

**II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5 - doplnění**

**- vyjádření správce povodí a správce toku**

K.Ú: Drahelčice

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Černošice

KRAJ: Středočeský

Č.H.P.: 1-11-05-0470-0-00

ID VÚ: BER\_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

**62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky**

V zastoupení investora stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jste nám dne 30. 7. 2020 zaslali žádost o revizi vyjádření zn. PVL-38812/240-Hš (odstranění podmínky č.1) k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5“. Projektovou dokumentaci vypracoval v dubnu 2020 Ing. Jan Vaněk AF-CITYPLAN, s.r.o., ČKAIT 0012961.

Dle požadavku podmínky č. 1 vyjádření byla doplněna před zaústěním do drobného vodního toku IDVT 10260114 retenční nádrž (SO 304 RETENČNÍ NÁDRŽ – STŘED). Navržena je zemní nádrž se sedimentačním a retenčním prostorem, odtok z nádrže do toku bude pomocí výústního objektu s regulátorem odtoku 7 l/s.

Jako správce bezejmenných přítoků Radotínského potoka IDVT 10270379 a IDVT 10260114 a jako příslušný správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **sdělujeme k Vaší žádosti následující:**

1. Rušíme podmínku č. 1 vyjádření zn. PVL-38812/2020/240-Hš ze dne 23. 6. 2020: „Odvodnění části silnice zaústěné do vodního toku IDVT 10260114 není podle projektové dokumentace převedeno přes retenci a je zaústěno přímo do toku. Požadujeme vytvořit retenci a odtok do vodního toku regulovat na hodnotu maximálně 5 l/s na hektar.“

Ostatní podmínky vyjádření zn. PVL-38812/2020/240-Hš ze dne 23. 6. 2020 zůstávají v platnosti.

Toto vyjádření správce povodí a správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.



Povodí Vltavy,  
státní podnik 18  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36, 150 21 Praha 5

*Ing. Jan Goldbach*

**Ing. Jan Goldbach**  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod

Bez příloh.

Na vědomí: spis (PVL-9062/2020/SP), ZDV PS5 Čech



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953