

Od: Vetešník Jiří <vetesnik@vak-nymburk.cz>
Komu: <michal.pospisil@pragoprojekt.cz>
Datum: 8.7.2019 14:15
Věc: VaK - II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 přes Labe
Přílohy: vak_nbk.dgn; Legenda.pdf

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytyčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemným souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.

S pozdravem

Jiří Vetešník

Tel: 725/215449, 325/513243

VaK Nymburk, a.s.

Bobnická 712

Nymburk

288 21

<<http://www.vak-nymburk.cz>> <http://www.vak-nymburk.cz>