



3x plynový kondenzační kotel THRs 10-50C
NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 9,7-48,7kW
SPOTŘEBA PLYNU 0,53 – 2,59 m3/h
STÁVAJÍCÍ ODKOUŘENÍ
SPOTŘEBÍČ TYPU "B"



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- K – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL THRs 10–50C
- HVDI – HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
- EN – STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA
- R/S – ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ



Investor:		Oblastní muzeum Praha - východ p.o. Masarykovo náměstí 97 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01		Zpracovatel:		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:		Masarykovo náměstí 97 Brandýs nad Labem, 250 01		Datum:		03/2018	
Vedoucí projektu:		Ing. Jan Dinga		Stupeň PD:		DPS	
Zodp. projektant:		Ing. Jan Dinga		Část:		TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV	
Kreslí:		Kateřina Hlavová		Paré:		Formát: A3	
Akce:		Rekonstrukce plynové kotelny		Měřítko:		1:50	
Obsah:		SCHÉMA ZAPOJENÍ UT		Číslo výkresu		K06	