

INKOS- OSTRAVA spol. s.r.o.
Ing. Pavla Raková
Havlíčkov Nábřeží 626/22
70152 Ostrava

Dne: 17.2.2025

Naše č.j. S1/546/FR/2025

Vyřizuje: Květoslav Franc, technik, tel. 602187203, email.: kvetoslav.franc@ceproas.cz

Věc: Vyjádření II/240 a II/101, přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8MÚK ÚŽICE – územní řízení

Uvedená přeložka kříží trasu produktovodu DN 200 provozovatele ČEPRO, a.s. ochranné pásmo které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

Na uvedenou přeložku požadujeme vypracovat projekt projektantem v oboru výstavby produktovodů, projekt požadujeme předložit k odsouhlasení zástupci naší společnosti ČEPRO, a.s.

Předložení situace na objekt SO506.

V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.).

ZAKAZUJEME přejezd přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našeho zařízení. Při vytyčení bude předán protokol a zápis o projednání a stanovení dalších podmínek v ochranném pásmu. Vytyčení vám na objednávku provede pan Franc Květoslav mob: 602 187 203, ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

S výše uvedenou přeložkou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise

Tento souhlas včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Franc Květoslav
technik DI
ČEPRO, a.s. Hněvice

