

# PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM

Brigádnická 16 , 370 06 České Budějovice

Tel : 38 6102929 ,mob.: 723 307 564 , E-mail : adensam.josef@seznam.cz

---

## Kniha svítidel

Název akce : **Vybudování nových prostor pokladny, zázemí  
pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro  
muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1 ,Rakovník**

Investor : Muzeum T.G.M. Rakovník, p.org. , Vysoká 95, 269 01 Rakovník

Vypracoval : Ing. Josef Adensam

Stupeň : DPS

Datum zpracování : 11/2024

## „N1“

Nástěnné LED nouzové svítidlo s piktogramem, LED zdroj 3W 150lm , 1 hod.  
L=292mm, v=102mm, hl.=36,8mm



## „N2“

Stropní LED nouzové svítidlo s piktogramem, LED zdroj 3W 150lm , 1 hod.



## ozn. „A“ „AN“

Svítidlo kruhové nástěnné, plechová montura, skleněné mléčné stínítko, IP20  
LED zdroj 30W/ 2630 lm , pr. 350mm  
AN-vestavěný nouzový inverter



## „B“

Svítidlo kruhové stropní plechová montura, skleněné mléčné stínítko, IP43  
LED zdroj 8W/ 980 lm , pr. 220mm



„C“

Nástěnné svítidlo nad zrcadlo, difuzor-bílý plast  
Délka 63mm ,v.8,2cm LED zdroj 10,5W, IP44



„D“

Směřovatelný LED reflektor směrovatelný do napájecí lišty, LED zdroj, 20W  
vyzařovací úhel cca 36 st., barva černá, osazeno do černé napájecí lišty



„E“

Směřovatelný LED reflektor, širokozářič(38st.), černý hliník , LED 20W, IP65



ozn. „F“

Svítidlo zemní zapuštěné, LED zdroj 1x10W, 975 lm, IP67, černé



„H“

Kruhové svítidlo, barva bílá, s ochranným košem, IP54, patice E27, LED žárovka 16W



„J“

Nástěnné venkovní svítidlo s čidlem pohybu, barva bílá, LED zdroj 12W, IP65

