

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
 Ze dne: **20.07.2023**
 Naše zna ka: **1SCVZAD16554**
 Vy izuje: **Libuše Máchová**
technický úsek
 Telefon: **606 740 156**
 E-mail: **lmachova@1scv.cz**
 Datum: **07.11.2023**

Adresa žadatele:
arde s.r.o.
U D kanky 1645/6
14000 Praha

Vyjád ení spole nosti 1. S V, a.s.

Naše zna ka p edchozího vyjád ení:	1SCVZAD14820		
Ú el vyjád ení:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb bez p ípojení na vodohospodá ská za ízení		
D vod žádosti:	Demolice nebo rekonstrukce, Stavební úpravy, zm ny užívání nemovitostí		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	P íbram	
	Obec:	Sedl any	
	ást obce, ulice, .p.:	Sedl any, U Kulturního domu, 746	
Kontaktní osoba:	Ing. arch. David Belko		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	775 660 215, ardesro@seznam.cz		
Stavebník – Jméno a p íjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	Domov Sedl any, poskytovatel sociálních služeb		
Stavebník – Adresa:	Sedl any, U Kulturního domu 746, (ást obce Sedl any), 26401		
Název akce:	Domov Sedl any – Revitalizace pláš budov a tech. vybavení		
Projek ní spole nost / Projektant:	arde s.r.o.		
Datum vyhotovení PD:	5.7.2023		
Typ ízení dle stavebního zákona:	Stavební ízení		
Up esn ní typu ízení:			
Vlastník dot ené IS:	M sto Sedl any		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjád ení pozbývá platnost po vypršení jeho lh ty. V p ípad pot eby, p ed vypršením lh ty, si vyžádejte vyjád ení nové. Je-li ve lh t platnosti vyjád ení stavba p íslušným stavebním ú adem povolena, vyjád ení má platnost po dobu povolení stavby.

1.S V, a.s. byla k vyjádření předložena výše uvedená projektová dokumentace, jejíž situace byla námi orazítkována.

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozování společnosti 1. S V, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizační od DN<500, Pípojka kanalizace, Pípojka vodovodu, Vodovodní od DN<500

Pípadná existence vodovodních a kanalizačních pípojek i vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. S V, a.s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníka příslušných staveb či pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační pípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby pípojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě či zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

Stávající zasmluvný stav objektu je stavbou nezměnný.

Při realizaci stavby a úinnostech s ní související bude dodrženo ochranné pásmo stávající kanalizace 300K, 250K, v závislosti na pípojkách kanalizace a vody.

Ochranná pásma nesmí být zastavěná, nesmí se v nich zřízovat skládky a provádět terénní úpravy, musí být provozovateli píístupná pro píipadné opravy a pílynulé provozování.

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních sítí podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23 odst. 3), kdy ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních od a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- u vodovodních od a kanalizačních stok nad průměrem 500 mm, 2,5 m,
- u vodovodních od a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

Ochranné pásmo vodovodní pípojky podle SN 75 5411 je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

Ochranné pásmo kanalizační pípojky podle SN 75 6101 je ochranné pásmo 0,75 m od osy potrubí na obě strany.

Ke stavbě nemáme dalších píipomínek.

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

S pozdravem



1.SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický editel

Příloha:

1. Předložená situace z PD, orazítkovaná 1.SčV, a.s.

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvořte [zde](#).

