



ING. JOSEF ADENSAM , ELEKTRO–PROJEKCE
BRIGÁDNICKÁ č.16 , ČESKÉ BUDĚJOVICE



Vedoucí projektant : ING. Milan BICERA	Vypracoval: ING. Josef ADENSAM	EI	Vyhotovení
Zodpovědný projektant: ING. Josef ADENSAM	Kreslil: ING. Josef ADENSAM		
Investor: Muzeum T.G.M. Rakovník,p.org.,Vysoká 95, 269 01 Rakovník,JČ:00360155		Datum:	11/2024
Stavba – Objekt VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR POKLADNY,ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO MUZEUM RAKOVNÍK, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ,RAKOVNÍK		Formát A4	3
		Stupeň:	DPS
		Číslo zak.:	–
Výkres:	SCHÉMA ROZVADĚČE RS	Měřítko: –	Číslo výkr.: D.1.4.4–08



RS

MODULOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU-72 MODULŮ
BÍLÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
3+PE+N, TN-S, 400/230V, 50 Hz stř.
OCHRANA P.N.D. ZÁKLADNÍ: SAMOČ.ODP. OD ZDROJE

Pi=22 kW
Ps=17 kW

