



- LEGENDA:
- Trasa nového rozvodu VO – kabel AYKY J 4x16 v ochranné trubce KF 09063 v zemi, v trubce KF 09040
  - Stávající kabel VO v zemi AYKY 4x16 (?) – zrušit
  - Nový, nebo demont. bezpatkový ocel. sklopný stožár výška 4,5m, přírubový, osazený na kotevní rošt se základem, deskou, osazený do beton. základu, svítidlo PRELED 8W, stožár KL4,5 – 133/60
  - Nový bezpatkový ocel. sklopný stožár výška 4,5m, přírubový, osazený na kotevní rošt se základem, deskou, osazený do beton. základu, svítidlo PRELED 59W, stožár KL4,5 – 133/60
  - Nový bezpatkový ocel. stožár, výška svítidla 8m, osazený do beton. zákl. svařovaný výložník 0,5m svítidlo PRELED 8W, stožár K8 – 133/89/60.
  - Stávající stožár VO bezpatkový, přírubový (sklápec), výška svítidla cca 4,5m. Stávající výboj. svítidlo nahradit novým PRELED 8W.
  - Stávající stožár venkovního osvětlení bezpatkový, přírubový (sklápec), výška svítidla cca 4,5m
  - Stávající stožár venkovního osvětlení zdemontovat a rozbourat základ

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| OBJEDNATEL:   |  | KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. |  | ZHOTOVITEL:   |  |
|  |  | ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5                            |  |  |  |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                                  |  | PROJEKTANT:   |  |
| Ing. MICHAL MARVAN  |  | Ing. FRANTIŠEK KRÁSA                                    |  | Ing. FRANTIŠEK KRÁSA  |  |
| NÁZEV PROJEKTU:   |  | III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1               |  | KONTROLOVAL:  |  |
| ČÁST:   |  | OBJEKTY DRAH  |  | AFRY CZ s.r.o.  |  |
| STAVEBNÍ OBJEKT:  |  | SO 673 - PŘELOŽKA VO 1. A 2. NÁSTUPISŤE                 |  | MAGISTR 1275/13   |  |
| PŘÍLOHA:  |  | SITUACE DEFINITIVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ VO                     |  | 140 00 PRAHA 4  |  |
| KRAJ:   |  | STŘEDOČESKÝ KRAJ  |  | tel.: +420 277 005 500  |  |
| DATUM:  |  | 07/2025   |  | www.afry.cz   |  |
| STUPEŇ:   |  | PDPS  |  |   |  |
| MĚŘÍTKO:  |  | 1:200   |  |   |  |
| Č. ZAKÁZKY:   |  | 2020_0061   |  |   |  |