

Odůvodnění přímého zadání

„Odstranění havarijního stavu stabilního hasícího zařízení v určených budovách Muzea lidových staveb v Kouřimi“

Zadavatel postupoval v souladu se směrnicí č. 174 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje, článkem 13.20 a následně 13.21 (**VZMR vyšší hodnoty je možno zadat přímo**, tj. bez výběrového řízení, v případě VZMR zadávané za naléhavých okolností, které Zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil. Za naléhavou okolnost dle předchozí věty bude považována situace, jež vyžaduje okamžité řešení, které nesnese odkladu a dochází při ní k ohrožení života nebo zdraví lidí, vzniku havárie, přírodní katastrofě nebo nebezpečí škody, resp. vznik takového ohrožení či nebezpečí bezprostředně hrozí).

Odůvodnění: Systém SHZ se po provedení povinné tlakové zkoušky v rámci roční revize zhroutil. Prokázala se netěsnost podstatné části rozvodů vody a především nebezpečného glykolu, který je obsažen v rozvodech SHZ. Glykol tak spolu s vodou uniká do jednotlivých objektů. Netěsné jsou též všechny rozvody hasící vody v uzavíracích ventilech jednotlivých šachet a servopohonů. S tím souvisí naprostá nefunkčnost EPS, především poruchovost jednotlivých hlásičů, nespolehlivost a častá neschopnost přenosu informací do ústředny. Na základě článku 51 Směrnice č. 158 Středočeského kraje byl vyhlášen na celý systém havarijní stav a byl sepsán protokol o havárii. Servisní organizace do revizní zprávy uvedla, že zařízení není schopné provozu. Systém SHZ musel být na základě těchto skutečností a z důvodu zabránění dalším škodám na majetku a v případě úniku glykolu i na zdraví zaměstnanců a návštěvníků částečně odstaven a RMK prostřednictvím technika požární ochrany zavedlo v MLS v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. MV ČR, § 7, odst. 6 náhradní opatření.

Vzhledem ke všem výše uvedeným okolnostem Zadavatel postupoval v souladu se směrnicí č. 174 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje, článkem 13.20 a VZMR vyšší hodnoty nebyl zadán na základě poptávkového řízení. Vybraný dodavatel v současné době provádí revize celého systému MLS a dlouhodobě se věnuje projektování, montáži a revizím systému SHZ.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 350 000,-Kč, DPH 21% 493 500,-Kč, celkem
2 843 500,-Kč

Vybraný dodavatel: LKS pro s.r.o., Na Pastvinách 263, 252 50 Vestec, IČ: 28237331, DIČ:
CZ 28237331

V Kolíně

Datum: 8. 1. 2026

Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel RMK