



#### LEGENDA ZNAČEK PBS:

- Požárně dělící konstrukce
- N 2.1 - III Označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- REI 45DP1 Mezní stavy a požární odolnost stropní (vodorovné) konstrukce
- REI 45DP1 Mezní stavy a požární odolnost stěny, příp. sloup (svislé konstrukce)
- EI S200 30DP3-C Mezní stavy a požární odolnost dveří, oken (požárního uzávěru)
- A P Chráněná úniková cesta typu A přirozené odvětrání

- CO<sub>2</sub>5 Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 34 A, 6 kg
- 34A Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 34 A, 6 kg
- Směr úniku
- Požárně bezpečnostní značení
- EPS Požární úsek střežený elektrickou požární signalizací
- H 19 Vnitřní odběrní místo 19mm délka hadice 30 m
- TS Tlačítko total stop
- ⊗ Nouzové osvětlení

#### Tabulka místností - 2NP

| Číslo           | Název                             | Plocha               | Druh podlahy     | Povrchy stěn          | Povrch stropu     |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 201             | Ekonomický úsek 2os.              | 32,4 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 202             | Techn. místnost                   | 13,4 m <sup>2</sup>  | Keramická dlažba | Ker. obklad + malba   | Omítka            |
| 203             | Krajský dispečink SÚS             | 30,3 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 204             | Koupelna                          | 3,0 m <sup>2</sup>   | Keramická dlažba | Ker. obklad + malba   | Kazetový podhled  |
| 205             | Úsek strateg. rozvoje silnic 2os. | 32,8 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 206             | Skład dispečink                   | 14,8 m <sup>2</sup>  | Keramická dlažba | Otěruvzd. malba, bílá | Omítka            |
| 207             | Zasedací místnost                 | 32,3 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 208             | Chodba                            | 41,0 m <sup>2</sup>  | Keramická dlažba | Otěruvzd. malba, bílá | Kazetový podhled  |
| 209             | Chodba                            | 16,4 m <sup>2</sup>  | Keramická dlažba | Otěruvzd. malba, bílá | Kazetový podhled  |
| 210             | Chodba                            | 73,5 m <sup>2</sup>  | Keramická dlažba | Otěruvzd. malba, bílá | Kazetový podhled  |
| 211             | Výťah                             | 4,9 m <sup>2</sup>   | -                | -                     | -                 |
| 212             | Strojovna TZB                     | 14,7 m <sup>2</sup>  | Keramická dlažba | Otěruvzd. malba, bílá | Omítka            |
| 213             | Kancelář rezerva 2os.             | 20,1 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 214             | Odd. investic EU 2os.             | 20,1 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 215             | Odd. investic EU 2os.             | 20,1 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 216             | Vedoucí odd. investic EU          | 19,5 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 217             | Vedoucí odd. investic 1os.        | 19,5 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 218             | Odd. investic 2os.                | 20,0 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 219             | Odd. investic 2os.                | 20,1 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 220             | Kancelář rezerva 2os.             | 20,0 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 221             | Čajová kuch.                      | 11,7 m <sup>2</sup>  | Marmoleum        | Otěruvzd. malba, bílá | Pevný SDK podhled |
| 222             | WC muži                           | 9,8 m <sup>2</sup>   | Keramická dlažba | Ker. obklad + malba   | Kazetový podhled  |
| 223             | Úklid. místnost                   | 3,3 m <sup>2</sup>   | Keramická dlažba | Ker. obklad + malba   | Kazetový podhled  |
| 224             | Sprcha                            | 2,5 m <sup>2</sup>   | Keramická dlažba | Ker. obklad + malba   | Kazetový podhled  |
| 225             | WC ženy                           | 9,5 m <sup>2</sup>   | Keramická dlažba | Ker. obklad + malba   | Kazetový podhled  |
| Celkový součet: |                                   | 505,8 m <sup>2</sup> |                  |                       |                   |

± 0,000 = 329,500 m.n.m.

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| Objednatel:<br><b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b><br>Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5   Smíchov<br>IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001   |  | Zpracovatel dokumentace:<br><b>DES PRAHA, s.r.o.</b><br>Těrná 880/58, Bubeně 6, 160 00 Praha 6<br>IČ: 27231151, DIČ: CZ27231151<br>tel.: +420 220 515 164, +420 220 515 172<br>e-mail: des@des.cz, www.des.cz |  | PROJEKTANT<br><b>Ing. Radoslav Kosil</b>  |  |
|  |  |   |  | VYPRACOVAL<br><b>Ing. Radoslav Kosil</b>  |  |
|  |  |   |  | KONTROLOVAL<br><b>Ing. Radoslav Kosil</b> |  |
| Název stavby, místo stavby, objekt:<br><b>Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o.</b><br>Město Říčany, ulice Průmyslová, k.ú. Říčany u Prahy<br><b>SO 701 Budova krajského ředitelství SÚS</b> |  | Stupeň dokumentace<br>DUSP  |  | Datum<br>09/2024                          |  |
| Část dokumentace, název přílohy:   |  | Číslo zakázky<br>6242024  |  | Měřítko<br>Jak je ukázáno                 |  |
|  |  | Počet formátů   |  | Č. kopie                                  |  |
|  |  |   |  | Č. částí dok.                             |  |
| <b>PBS Půdorys 2.NP</b>  |  | <b>D.1.3</b>  |  | <b>102</b>                                |  |