

FORVIA CZ, s.r.o.
Miroslav Vašíček
Kolínská 1
29001 Poděbrady

Dne: 9.1.2024

Naše č.j. S1/ 240 /FR/2023

Vyřizuje: Květoslav Franc, technik, tel. 602187203, email.: kvetoslav.franc@ceproas.cz

Věc: Vyjádření k Spojené územní s stavební řízení – Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy.

Uvedená přeložka komunikace II/611 se nachází v ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. ochranné pásmo které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.

Kříží trasu produktovodu DN - 200 mimo provoz.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.).

ZAKAZUJEME přejezd přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.

K uvedené stavbě požadujeme předložení projektu.

V projektu požadujeme zakreslení produktovodu s ochranným pásmem 300m na každou stranu a zakres komunikace.

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našeho zařízení. Při vytyčení bude předán protokol a zápis o projednání a stanovení dalších podmínek v ochranném pásmu. Vytyčení vám na objednávku provede pan Franc Květoslav mob:602 187 203, ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise.

Tento souhlas včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Turek Zdeněk
Vedoucí technolog DI
ČEPRO, a.s. Hněvice



