



Cenová specifikace

strana 1 / 2

Nabídka č.:

Akce:

Pozice: VZT jednotka č.1

Specifikace jednotky: **DUPLEX 9000 Multi Eco / 10/2 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - CHW.3 - CO.TCH - Ke.LF24 - Ki.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR - R-CHW3.TR 24-SR - He1.710/900 - He2.400/1200 - Hi1.710/900 - Hi2.710/900 - FT-aM-CL - CF.3000 - aM-IO18 - aM-IO12 - aM-XCF - PFe - PFi - SW - CM.s - aDot (W) - ANS 100-ABB barva bílá - ADS VOC-24 - ADS CO2-24 - ErP x**

Kontrolní součet: **5000-71DF**

Vzduchotechnická část:

Obj. č.	Položka ceníku	Počet
A100690	DUPLEX 9000 Multi Eco	1
A102391	Me.113.EC3 (9000ME,MEN) - EC	1
A103391	Mi.113.EC3 (9000ME,MEN) - EC	1
A104495	S7.C_protiproudý rekuperační výměník (11000M,MN,9000ME,MEN)	1
A105110	provedení 10 (parapetní)	1
A105002	konfigurace 2	1
A106093	Fe.K4_filtr přívod kazetový třída G4 (10000M,MN,11000M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN,12100B,BN)	1
A106293	Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 (10000M,MN,11000M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN,12100B,BN)	1
A130595	B.x_by-pass (11000M,MN,9000ME,MEN)	1
A110390	T.3_teplovodní ohřívač (7500ME,MEN,9000ME,MEN) vč. kapiláry	1
A112390	CHW.3_vodní chladič (7500ME,MEN,9000ME,MEN)	1
A119000	pořadí registrů: 1. topení - 2. chlazení	1
A131042*	H.710/900_obdélníkové hrdlo - e1	1
A131002*	H.400/1200_obdélníkové hrdlo - e2	1
A131042*	H.710/900_obdélníkové hrdlo - i1	1
A131042*	H.710/900_obdélníkové hrdlo - i2	1
A130096	Ke.710/900.x_uz. klapka obd. přívod	1
A130296	Ki.710/900.x_uz. klapka obd. odtah	1
A139503	dodávka jednotky ve třech blocích	1

Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):

Obj. č.	Položka ceníku	Počet
A140312*	LM 24A (by-passová klapka)	2
A140302*	LF 24 (uzavírací klapka e1)	1
A140302*	LF 24 (uzavírací klapka i1)	1
A131400	vývod kondenzátu pr. 32/40 (plast) - mimo podstropních	3
A139091	základový rám (11000M,MN,9000ME,MEN) - 3 ks	1
A139400	RE-TPO4.x	1
A140314*	LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO4)	1
A139420	R-CHW3.x Regulační uzel 3-cestný	1
A140341*	TR 24-SR (směšovací uzel R-CHW3)	1
A145106	aM-CL 400V-EC / 400V-EC (10000M,MN,11000M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN), vč. ethernet připojení	1
A140018	CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok (5000-8000M,MV,MN,4500MEV, MEN, 5500-9000ME,MEV,MEN,3400-10100B,BV,BN,4000-15000R,RN)	1
A145300	aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami	1
A145301	aM-IO12 - aMotion Input/Output deska s 12 svorkami	1
A145351	aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)	1
A140001	manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)	1
A140002	manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)	1
A140104	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	1
A145551	aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro regulaci aMotion L, E)	1
A142331	ADS VOC 24 - čidlo kvality vzduchu, prostorové	1
A142319	ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové	1
A145601	ANS 100 ABB (prostorové čidlo teploty, design ABB, bílá barva)	1

Poznámky obchodní

- Na dodávky se vztahují "Dodací a záruční podmínky" platné od 1.5.2022.



Cenová specifikace

strana 2 / 2

Nabídka č.:

Akce:

Pozice: VZT jednotka č.1

Poznámky technické

- Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu!).
- V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:
- topný okruh vodního ohřevače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem