































LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

-  El. vývod 3F/400V/16-25A
-  El. vývod 1F/10-16A
-  3F Vypínač se signalizací
-  1F Vypínač se signalizací
-  Uzemnění
-  Trojitá zásuvka
-  Zásuvka, dvojzásuvka
-  Zásuvka 400V, IP44
-  Zásuvka, dvojzásuvka, IP44
-  Datová zásuvka 2xRJ45
-  Křížový vypínač
-  Pohybové čidlo
-  Vypínač
-  Střídavý vypínač
-  Střídavý vypínač dvoupólový
-  Vypínač tlačítko/ovladač
-  Svítidlo nouz. osvětlení s vlast. zdrojem
-  Světelný zdroj nástěnný
-  Svítidlo venkovní, min. IP44
-  Světelný zdroj
-  LED svítidlo - přisazené kruh 225mm
-  LED svítidlo - přisazené dle typu
-  LED svítidlo - přisazené liniové
-  Odtahový ventilátor 230V
-  Rozvaděč
-  Pojistková skříň
-  Elektronický vrátňý
-  Stropní reproduktor
-  Autonomní hlásič požáru (PBR)
-  Total / Central stop

PRŮŘEZY VODIČŮ:

- OKRUHY ZÁSUVK 16A - CYKY 2,5 mm²
- OKRUHY SVĚTEL 10A - CYKY 1,5 mm²
- ROZVADĚČE HLAVNÍ PŘÍVOD - CYKY 10 mm²
- ROZVADĚČE PROPOJENÍ - CYKY 4x 10 mm²
- UZEMNĚNÍ - CYY 6 - 10mm²

ULOŽENÍ VODIČŮ:

SILNOPROUDÁ KABELOVÁ TRASA BUDE ULOŽENA PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU, DÁLE VE STROPNÍCH PODHLEDECH A V PODLAŽE. OSVĚTLENÍ VENKOVNÍHO PROSTORU, TRASA POD KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (KZS).

SVÍTIDLA:

Ozn.	Množství	Název	Typ	Příkon	Světelný tok
A	262	Obdélník, kancelářská optika (UGR<19), zesponu IP44	LED36S840 W30L120	29,0 W	3600,0 Lm

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 230V/400V, TN-C-S.

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM.

ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj: K.ú.:	Středočeský Čáslav [618349]		Číslo paré:	
	Objednatel:	Město Čáslav		Formát:	A4
	Akce:	VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace a renovace odborných učeben a kabinetů - PD a AD		Stupeň:	DPS
	Vypracoval: Michal Douša			Datum:	Červen 2023
Zodpovídá: Ing. Fratišek Mandovec	Výkres:	ELEKTROINSTALACE LEGENDA		Měřítko:	1:50
		Kód:	D.1.4.4	Č.V.:	000