

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecné prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Petr Novotný Ph.D.
Ateliér okruž. křižovatek
Nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice

Vaše žádost ze dne, značka:
27.07.2022

Naše značka:
013220021

Vyřizuje:
Ing. Ludmila Grošofová

dne:
28.07.2022

Věc: Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou**Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kralupy nad Vltavou
Stavebník: Město Kralupy n. Vltavou

Projektant: Ing. Petr Novotný
Datum: 6/2022 č. z.: 14/2/20

Předmětem předložené dokumentace je Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou. Stávající čtyřramenná průsečná se změní na křižovatku okružní. Dále se jedná o vybudování nových parkovacích míst / z toho jedno vyhrazené pro osoby se ZP / , dělicích ostrůvků a rekonstrukce přechodů a míst pro přecházení. Min. šířka chodníků je 2 m, zákl. příčný sklon je 2%. Pro osoby se zrak. postižením bude vybudována vodící linie. V místech napojení na chodníkové plochy a v místě přechodů, včetně míst pro přecházení a dělicích ostrůvků, budou vybudovány sig. a var. pásy z reliéfní dlažby. V místech kde nelze dodržet min. délku sig. pásu 1,5 m, bude vynechán. Podél prvků pro bezbar. užívání bude položena linie se š. 250 mm s rovinatým povrchem.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínku:

1 - V místě pro přecházení, jenž nesplňuje podmínku vyhlášky pro délku signálního pásu min. 150 cm / prostorové nebo směrové důvody/, se **odsazený signální pás umístí vždy**. Směrové vedení přechodu je nutno řešit vložením **vodícího pásu** přechodu. **Jedná se o místo pro přecházení v horní části křižovatky u parkovacích stání.**

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínka. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Ludmila Grošofová, odborný konzultant

Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Adr. doručovací: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
737 782 225, grosofova.l@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-013-