

## Dita Zemanová

---

**Od:** Marta Ulmová <marta.ulmova@mestokralupy.cz>  
**Odesláno:** pondělí 24. března 2025 15:00  
**Komu:** Dita Zemanová; Petr Novotný  
**Kopie:** Vejvar Jan; Marcela Horčíčková; Libor Lesák  
**Předmět:** OK Kralupy III/10148 ul. Přemyslova/Lidové náměstí - vyjádření VKM

Dobrý den,  
přeposílám info od Ing. Pavla Ješátka (VKM), ohledně rekonstrukce (sanace) kanalizace v prostoru plánované okružní křižovatky na Lidovém náměstí v Kralupech nad Vltavou.

S pozdravem a přáním pěkného dne

### Marta Ulmová

Referent

Odbor realizace investic a správy majetku

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 739 884

Mobil: 778 717 784

IDDS: 8zzbfvq

Web: [www.mestokralupy.cz](http://www.mestokralupy.cz)



**KRALUPY**  
NAD VLTAVOU

----- Přeposlaná zpráva -----

Od: "Pavel Ješátka" <[pavel.jesatko@vkm.cz](mailto:pavel.jesatko@vkm.cz)>  
Komu: "Marta Ulmová" <[marta.ulmova@mestokralupy.cz](mailto:marta.ulmova@mestokralupy.cz)>  
Odesláno: 13.03.2025 13:49:11  
Předmět: RE: OK Kralupy III/10148 ul. Přemyslova/Lidové náměstí - vyjádření VKM

Dobrý den paní Ulmová,

potvrzuji Vám, že VKM má zájem na rekonstrukci předmětného úseku kanalizace před realizací okružní křižovatky.

Aktuálně provedeme zadání zpracování projektové dokumentace a po jejím vyhotovení (včetně zajištění nezbytné IČ) provedeme samotnou rekonstrukci.

Co se termínů týče, předpokládám, že projektovou dokumentaci bychom měli mít k dispozici do 10/2025 a následně, v koordinaci s dopravně obslužnými požadavky města zahájíme stavbu.

Dokončení stavebních prací, bude-li možné během zimních měsíců stavbu realizovat, předpokládám do 3/2026.

S pozdravem

Ing. Pavel Ješátka  
manažer obchodního útvaru a zástupce ředitele  
**Vodárny Kladno - Mělník, a. s.**  
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 812 242  
mobil: +420 702 093 852  
e-mail: [pavel.jesatko@vkm.cz](mailto:pavel.jesatko@vkm.cz)

**From:** Marta Ulmová <[marta.ulmova@mestokralupy.cz](mailto:marta.ulmova@mestokralupy.cz)>

**Sent:** Wednesday, March 12, 2025 9:24 AM

**To:** Pavel Ješátko <[pavel.jesatko@vkm.cz](mailto:pavel.jesatko@vkm.cz)>

**Cc:** Marcela Horčíčková <[marcela.horcickova@mestokralupy.cz](mailto:marcela.horcickova@mestokralupy.cz)>; Libor Lesák <[libor.lesak@mestokralupy.cz](mailto:libor.lesak@mestokralupy.cz)>

**Subject:** OK Kralupy III/10148 ul. Přemyslova/Lidové náměstí - vyjádření VKM

Vážený pane inženýre,

na základě naší telefonické domluvy, přeposílám email od projektantů a žádám Vás o vyjádření k přípravě a dalšímu postupu, týkající se rekonstrukce (sanace) kanalizace v prostoru plánované okružní křižovatky na Lidovém náměstí v Kralupech nad Vltavou.

Předem moc děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne

**Marta Ulmová**

Referent

Odbor realizace investic a správy majetku

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 739 884

Mobil: 778 717 784

IDDS: 8zzbfvq

Web: [www.mestokralupy.cz](http://www.mestokralupy.cz)



----- Přeposlaná zpráva -----

Od: "Dita Zemanová" <[dita.zemanova@ateliermok.eu](mailto:dita.zemanova@ateliermok.eu)>

Komu: "Marta Ulmová" <[marta.ulmova@mestokralupy.cz](mailto:marta.ulmova@mestokralupy.cz)>; "Marcela Horčíčková"

<[marcela.horcickova@mestokralupy.cz](mailto:marcela.horcickova@mestokralupy.cz)>

Kopie: "Petr Novotný" <[petr.novotny@ateliermok.eu](mailto:petr.novotny@ateliermok.eu)>; "Asistentka Atelier MOK, Pardubice"

<[asistentka@ateliermok.eu](mailto:asistentka@ateliermok.eu)>

Odesláno: 12.03.2025 9:01:05

Předmět: OK Kralupy III/10148 ul. Přemyslova/Lidové náměstí - vyjádření VKM

Vážená paní Ulmová,

dnes jsme získali vyjádření od VKM.

Ve svém vyjádření informuji, že v rámci stavby bude zasažena, napojením přípojek odvodnění, betonová kanalizace DN 700, která je ve špatném technickém stavu a bude nutná její celková rekonstrukce. Proto požadují, aby **nejméně 12 měsíců před zahájením stavby** byl upřesněn termín stavby, z důvodu projektové přípravy projektové dokumentace obnovy vodohospodářského zařízení a následné koordinace staveb.

Nevím, na kdy přesně si plánujete zahájení stavby, ale bylo by dobré to nahlásit ihned, aby se předešlo komplikacím, které nastaly v rámci výstavby ulice Mostní.

Předmětné vyjádření přikládám do přílohy a předmětný výřez z vyjádření je níže.


Podmínky pro kanalizaci:

- V místě stavby kruhové křižovatky a komunikace Přemyslova bude stavbou dotčena stoka BT DN 700mm, kde je, dle kamerových záznamů od provozovatele kanalizace, nutné provést obnovu/sanaci této stoky.
- Jedná o obnovu/sanaci kanalizačního potrubí v délce cca 70m včetně sanace revizních šachet.
- Vzhledem k dalším prasklinám, neodborným napojením a degradaci potrubí v celé trase požadujeme provést výměnu/sanaci potrubí kanalizace BT DN 700mm až k vyústění do Knovízského potoka v délce cca 218m. Trasa této stoky vede mimo těleso komunikace.
- Vlastník vodohospodářské infrastruktury **požaduje nejméně 12 měsíců před zahájením stavby** upřesnit termín z důvodu projektové přípravy projektové dokumentace obnovy vodohospodářského zařízení a následné koordinace obou staveb ([sekretariat@vkm.cz](mailto:sekretariat@vkm.cz))
- Příslušným provozem bude proveden před zahájením kamerový průzkum kanalizace. Z tohoto důvodu žádáme investora, aby v dostatečném časovém předstihu min. 30 dnů kontaktoval výše uvedený provoz Středočeských vodáren, a.s. před zahájením stavby.
- Zásah do stávající vodohospodářské infrastruktury mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
- Upozorňujeme na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1 m mezi povrchy.
- Osazení poklopů stávající vodohospodářské infrastruktury do nivelety vozovky, případně při změně nivelety terénu, bude provedeno zhotovitelem stavby. Poklopy musí odpovídat „**Technickým standardům vodohospodářských staveb**“, které jsou umístěné na stránkách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. v sekci „Dokumenty ke stažení“ (<http://vkm.cz/investicni-vystavba/dokumenty>). Výše uvedené provozy je nutné vždy pozvat ke kontrole osazení poklopů po dokončení stavby. Správnost osazení bude provedena pracovníky příslušného provozu zápisem do stavebního deníku.

Obecně:

- Jakákoliv změna oproti již schválené dokumentaci musí být předložena k novému posouzení naší společností.
- Toto vyjádření je vydáváno i za společnost Středočeské vodárny, a.s., provozovatele vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu v lokalitě.

VODÁRNÝ Kladno-Mělník a.s.  
Technický útvar  
U vodojemu 3085  
272 01 Kladno  
= B =

  
Ing. Lenka Kozlová  
manažer technického útvaru  
Vodárny Kladno – Mělník, a. s.

Přílohy: č. 1 PD (situace s razítkem VKM)  
č. 2 Všeobecné podmínky dle textu

Za Atelier MOK Pardubice Vám přeji příjemný den.

**Dita Zemanová**

Telefon: 464 646 342; mobil: 776 800 886

Email: [dita.zemanova@ateliermok.eu](mailto:dita.zemanova@ateliermok.eu)

**Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO**

Kancelář autorizovaná v oborech: Dopravní stavby a Městské inženýrství

sídlo provozovny:

Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

fakturační adresa:

nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice

Telefon: +420 606 600 177

[www.ateliermok.eu](http://www.ateliermok.eu)

*Tato zpráva je určena výlučně příjemci a obsahuje informace, které jsou důvěrné. Pokud nejste osobou totožnou s příjemcem, upozorňujeme, že zveřejňování, rozšiřování a nebo zhotovování kopií této zprávy je zakázané. Pokud Vám byla zpráva omylem a nebo nedopatřením doručena, prosíme Vás, abyste nás na to ihned telefonicky upozornili a zároveň nám doručili zprávu na naši adresu.*

*This message is intended only for the use of the address and may contain information that is confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any publication, distribution or copying of this message is prohibited. If you have received this message in error, please notify us immediately at the above telephone and delivery the message at our address.*