

Atelier malých okružních křižovatek
Ing. Petra Novotného, Ph.D., MBA
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Jan Vejvar/ 601 078 299

Říčany

17.02.2025

Stavba: Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou

Předmět: Vyjádření KSÚS ke konceptu PDPS a souhlas se stavbou na pozemcích p. č. 544/11, 544/15, 544/18, 556/2, 556/9 a 557/19

K předložené žádosti o vyjádření k PD ve stupni koncept PDPS a souhlasu se stavbou na pozemcích Středočeského kraje, Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o. (dále jen KSÚS), jako správce komunikací II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje, **souhlasí** se shora jmenovanou stavbou, kterou bude dotčena silnice č. III/10148 na pozemcích Středočeského kraje p. č. 544/11, 544/15, 544/18, 556/2, 556/9 a 557/19, katastrální území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace, uzavřené SOSVZ, rozdělení SO dle přílohy č.1 SOSVZ a tohoto našeho vyjádření.
2. Do čistopisu PD požadujeme úpravu pojížděného prstence středového ostrova okružní křižovatky, nahrazením žulové zkosené obruby s nášlapem + 8 cm za standartní nájezdovou žulovou obrubu s nášlapem + 2 cm při zachování příčného sklonu prstence 3 %.
3. Do čistopisu PD bude dopracován plán BOZP, který bude zaslán před zahájením stavby pověřeným TDI na Oblastní inspektorát práce
4. Do čistopisu PD bude doplněna dokladová část (vyjádření DOSS, správců IS atd.)
5. Zástupce KSÚS bude zván k předepsaným kontrolám a zkouškám.
6. Při provádění prací nebude docházet k znečištění silnice číslo III/10148 a nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Stavební materiál a technika nebudou ukládány a skládány na silnici v naší správě. Případné znečištění nebo poškození silničních pozemků bude bezodkladně uvedeno do původního stavu.
7. Stavba musí být realizována tak, aby byl umožněn přístup k stávajícím nemovitostem a provozovnám.
8. KSÚS SK jako správce silnice upozorňuje, že nebude v budoucnu řešit hlukové limity obtěžující uživatele domů dané lokality. Investor/stavebník zajistí taková opatření, aby nedocházelo k překročení hygienického limitu hluku.

Komunikace

1. Stavba bude provedena dle TP170 (NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ), předložené projektové dokumentace a tohoto našeho vyjádření.
2. Budou provedeny statické zkoušky zhutnění zemní pláně vozovky na dotčeném úseku za účasti zástupce KSÚS. Protokol o výsledku zkoušek budou předloženy správci silnice. Zkoušku zhutnění provede odborná nezávislá firma. Je požadována záruka za provedené práce na silničním tělese v délce 60 měsíců.
3. Odvodnění silnice III/10148 bude řešeno příčným a podélným sklonem do nově osazených uličních vpustí.
4. Dopravní značení bude schválené Policií ČR a místní úpravu provozu na silnici stanoví příslušný silniční správní úřad.

Veřejné osvětlení

1. Kabelové vedení VO nezasahuje do pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje.
2. Veřejné osvětlení nebude součástí silnice III/10148, náklady na výstavbu, provoz a údržbu jdou na vrub města Kralupy nad Vltavou.

Chodník, přechod pro chodce, cyklostezka

1. Stavba bude vybudována tak, aby nebránila odvodnění vozovky a silniční údržbě.
2. Chodníky s příslušenstvím budou vybudovány se zpevněným krytem.
3. Stavební uspořádání bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
4. Vlastník chodníku, přechodu pro chodce a cyklostezky bude zajišťovat jejich celkovou řádnou údržbu.
5. Vodorovné (v provedení plast) a svislé dopravní značení bude zřízené na náklady investora. Dopravní značení bude schválené Policií ČR a místní úpravu provozu na silnici Vám stanoví příslušný silniční správní úřad.
6. Chodník nebude součástí SO silnice III/10148, náklady na výstavbu, provoz a údržbu jdou na vrub města Kralupy nad Vltavou.

Napojení místní komunikace na silnici III/1048

1. Napojení na silnici č. III/10148 bude splňovat podmínky dané § 11, odst. 1) vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané závaznou ČSN 73 61 02 a doporučenými ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.
2. Napojení bude vybudováno zpevněné, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavbou nebude zúžen stávající šířkový profil silnice.
3. Stavební uspořádání bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
4. Vlastník napojení bude zajišťovat jeho celkovou řádnou údržbu.

Toto vyjádření **platí 2 roky**.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS